

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια, Μεταφορά και Εγκατάσταση Προκατασκευασμένου Οικίσκου »

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Προμήθεια, Μεταφορά και Εγκατάσταση Προκατασκευασμένου Οικίσκου »

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης προσφοράς, για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Προμήθεια, Μεταφορά και Εγκατάσταση Προκατασκευασμένου Οικίσκου »

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:00 πμ** στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ Α' πτέρυγα Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Γραμματεία ΙΔΕΠ
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Αχίλλα Θωμαΐς, τηλ. +30 2310498112

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση
- στ) Η διαθεσιμότητα
- ζ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση υποχρεούται να προσκομίσει:

- α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου¹

- β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο
γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.
γ) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει & Υ.Α. 5143/2014 ΦΕΚ 3335 Β'/11-12-2014). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Ντούρου Ιωάννα τηλ. +30 2310498323, email: gianna@cperi.certh.gr και Κράϊα Τζουλιάννα τηλ. +30 2310 498378, email: tzkraia@cperi.certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

Εμμανουήλ Κακαράς
Διευθυντής ΙΔΕΠ

¹ Η υποχρέωση προσκόμισης του αποσπάσματος ποινικού μητρώου αφορά:

i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, το φυσικό αυτό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του, καθώς και τα πρόσωπα που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου «BRISK II - Biofuels Research Infrastructure for Sharing Knowledge II», προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι περιγραφόμενου εξοπλισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους.

2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός, οποίος πρέπει να είναι καινούριος και αμεταχείριστος, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Είδος – Περιγραφή: Καινούριος Ενιαίος Προκατασκευασμένος Οικίσκος

Τύπος	Οικίσκος
CPV	44211000-2
Εξωτερικές διαστάσεις	2,5×5,0×2,5 m
Επιφάνεια /Εμβαδόν	12,5 m ²
Τεχνικές προδιαγραφές - Γενικά	1) Ο οικίσκος θα τοποθετηθεί σε κενό χώρο μεταξύ δύο τοιχίων σκυροδέματος. Θα πρέπει να εδράζεται συνεχώς σε δύο μεταλλικές δοκούς κατάλληλου στατικού ύψους που θα καταλήγουν σε μεταλλικές πλάκες, οι οποίες θα πακτώνονται εκατέρωθεν σε τοιχίο οπλισμένου σκυροδέματος με τέσσερα μεταλλικά εκτονωμένα βύσματα (κάτοψη του εν λόγω χώρου παρατίθεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επισκεφθεί το χώρο εγκατάστασης του οικίσκου πριν την υποβολή της προσφοράς για να υπολογίσει το μήκος των διατομών και τυχόν ιδιαιτερότητες της κατασκευής. Τα μεταλλικά στοιχεία της κατασκευής θα πρέπει να είναι ασαρωμένα και χρωματισμένα σε χρώμα RAL 9002. 2) Ο οικίσκος θα περιλαμβάνει ένα κλιματιστικό split inverter ενεργειακής κλάσης A⁺ ή ανώτερης, με απόδοση σε ψύξη/θέρμανση τουλάχιστον 9000 BTU, με τηλεχειριστήριο σε θέση που υποδεικνύεται στην κάτοψη του Παραρτήματος Ι της παρούσας.
Θέση	Η θέση του οικίσκου υποδεικνύεται στην κάτοψη του χώρου που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.
Απαιτούμενη εγγύηση	Τουλάχιστον δύο (2) έτη

Ειδικές Προδιαγραφές:

Σκελετός: Μεταλλικός σκελετός θερμής εξέλασης

Ο σκελετός θα πρέπει να πληροί: i) τις απαιτήσεις του Ευροκώδικα 3 ως προς το σχεδιασμό του, ii) τον Ευροκώδικα 1 ως προς τις φορτίσεις, iii) τον Ελληνικό Κανονισμό Φορτίσεων ΕΑΚ 2000 για τη κλιματική Ζώνη Γ', iv) το σεισμικό συντελεστή για τη Ζώνη Α' που ισχύει στην περιοχή εγκατάστασης και v) γενικά να είναι σύμφωνος με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω φορτία κατ'ελάχιστο:

- Ωφέλιμο φορτίο στέγης: 20 kg/m²
- Ωφέλιμο φορτίο δαπέδου: 100 kg/m²
- Ανεμοπίεση: 50 kg/m²

Για τη διαστασιολόγηση των στοιχείων του φέροντα οργανισμού θα χρησιμοποιηθεί χάλυβας ποιότητας Fe 360 (St 37-2).

Φέρων οργανισμός

Ο φέρων οργανισμός του οικίσκου θα πρέπει να είναι μεταλλικός από λεπτότοιχες διατομές θερμής εξέλασης. Θα αποτελείται από υποστρώματα, δοκούς, διαδοκίδες κλπ. με σαφή στατική λειτουργία, όπως προβλέπει η μελέτη που θα εκπονηθεί από τον ανάδοχο και θα παραδοθεί με την παραλαβή του οικίσκου και θα πρέπει να είναι ικανός να δεχθεί όλες τις δοθείσες φορτίσεις τόσο κατά τη χρήση του, όσο και κατά την ανύψωση και μεταφορά.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις συνδέσεις των επιμέρους στοιχείων του φέροντος οργανισμού. Εφόσον αυτές γίνουν με συγκόλληση θα επιλέγονται τα κατάλληλα ηλεκτρόδια και στις θέσεις συγκόλλησης θα αποτρέπεται το σκούριασμα των διατομών με κατάλληλο υλικό (π.χ. spray).

Βάση

Η βάση του οικίσκου θα πρέπει να αποτελείται από περιμετρικό πλαίσιο χαλύβδινων διατομών ελάχιστου πάχους 2,5 mm και ενδιάμεσες διαδοκίδες - παράλληλα με τη μικρή πλευρά της μονάδος με μέγιστη απόσταση μεταξύ των διαδοκίδων τα 61 cm ή αυτοφερόμενα χαλύβδινα φύλλα ελάχιστου πάχους 1,25 mm. Η κατασκευή θα πρέπει να είναι άκαμπτη χωρίς παραμορφώσεις και ανεπίτρεπτα βέλη κάμψης.

Κατά το σχεδιασμό της βάσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η έδραση του οικίσκου δεν θα είναι ενιαία σε επίπεδο έδαφος αλλά θα στηρίζεται σε 4 ή 6 τουλάχιστον σημεία τα οποία θα εξέχουν κατά 5 cm κάτωθεν της βάσης (ποδαράκια). Τα ποδαράκια που εξέχουν κάτωθεν του οικίσκου θα πρέπει να είναι διαμορφωμένα κατάλληλα ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση κοχλιών και η πάκτωση του οικίσκου πάνω σε βάσεις από σκυρόδεμα.

Επίσης ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται για την ασφαλή έδραση και πρόσδεση του οικίσκου επί των οχημάτων μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση, η διαστασιολόγηση των διατομών, οι αξονικές τους αποστάσεις κλπ., θα πρέπει να εξασφαλίζουν την απαραίτητη αντοχή και ακαμψία για κινητά φορτία δαπέδου 100 kg/m².

Δάπεδο

Η κατασκευή του δαπέδου από κάτω προς τα πάνω θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

- Θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης ελάχιστου πάχους 30 mm.
- Χαλυβδόφυλλο (λαμαρίνα), πάχους 1,25 mm σε όλη την επιφάνεια της βάσης ή χαλύβδινες διαδοκίδες ανά 61 cm παράλληλες στη μικρή πλευρά της μονάδος. Η στήριξη των διαδοκίδων θα γίνει επί του περιμετρικού πλαισίου.
- Κόντρα πλακέ θαλάσσης ή OSB ελάχιστου πάχους 18 mm, το οποίο θα στερεώνεται στο σκελετό του δαπέδου με λαμαρινόβιδες.

- Τελική επιφάνεια δαπέδου από ομοιογενές PVC, υψηλής ποιότητας, πάχους 2 mm, συγκολλημένο με ισχυρή ακρυλική κόλλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του πλαστικού δαπέδου.
- Περιμετρικά του δαπέδου θα τοποθετηθεί μεταλλικό σοβατεπί 2 cm ή πλαστικό ή ξύλινο σοβατεπί, ύψους 5 cm.

Δοκοί - Υποστυλώματα

Τα φέροντα στοιχεία του σκελετού (υποστυλώματα και δοκοί) θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από χαλύβδινες διατομές, ελάχιστου πάχους 2,5 mm. Οι διατομές και οι τρόποι σύνδεσης τους θα πρέπει να εξασφαλίζουν πλήρη ακαμψία, μηδενική δυνατότητα στροφής ή παραμόρφωσης ή εμφάνισης βέλους κάμψης. Ο οικίσκος θα πρέπει να έχει κατ' ελάχιστον τέσσερα υποστυλώματα, ένα σε κάθε γωνία και αν απαιτείται και ενδιάμεσα στις μεγάλες πλευρές με διατομές που προκύπτουν από τη μελέτη στατικών που θα εκπονηθεί από τον ανάδοχο και θα παραδοθεί με την παραλαβή του οικίσκου.

Οροφή - Στέγη

Η στέγη θα πρέπει να είναι επίπεδη. Τα όμβρια ύδατα θα σταλάζουν περιμετρικά του οικίσκου όπου θα υπάρχει γαλβανιζέ υδρορροή 2,00 mm, εξωτερικά του οικίσκου. Η κατασκευή θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις αντοχής θερμομόνωσης και υγρομόνωσης. Εξωτερικά του σκελετού θα τοποθετηθούν αυτοφερόμενα θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης ελάχιστου πάχους 30 mm.

Πάνελ - Τοιχώματα

Οι περιμετρικοί τοίχοι, η οροφή και η βάση θα πρέπει να καλύπτονται από θερμομονωτικά πάνελ ελάχιστου πάχους 40 mm τα οποία θα τοποθετηθούν εξωτερικά του σκελετού. Τα θερμομονωτικά πάνελ θα έχουν πλαϊνά τύπου αρσενικό/θηλυκό ώστε να θηλυκώνουν το ένα μέσα στο άλλο και να συνδέονται μεταξύ τους καθώς και με τον φέροντα οργανισμό με στέρεο τρόπο και με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να εξασφαλίζονται οι βασικές απαιτήσεις μονώσεως (αποκλεισμένων των θερμογεφυρών) και με δυνατότητα εύκολης αποσύνδεσης σε περίπτωση επισκευής. Ιδιαίτερη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί για την υγρομόνωση των πάνελ στις επαφές με τις κάσες των κουφωμάτων στην οροφή. Απαιτείται λαμαρίνα πάνελ κατ' ελάχιστο 0,5 mm προβαμμένη ηλεκτροστατικά και διαμορφωμένη εξωτερικά με mini nevatura και εσωτερικά classic.

Κουφώματα

Ο οικίσκος θα φέρει ένα δίφυλλο παράθυρο αλουμινίου διαστάσεων 1,00×1,20 m, ανοιγόμενο και μία θύρα αλουμινίου διαστάσεων 0,9×2,10 m, με διπλή ενεργειακή υάλωση. Η θέση των κουφωμάτων υποδεικνύεται στην κάτοψη του χώρου που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Τα εξωτερικά κουφώματα θα κατασκευαστούν από αλουμίνιο ηλεκτροστατικής βαφής. Όλα τα εξωτερικά κουφώματα θα συνδέονται με τα πλευρικά πάνελ με πρόσθετα αρμοκάλυπτρα-γωνιές. Η πόρτα εισόδου θα πρέπει να είναι γυάλινη με πλαίσιο αλουμινίου. Το παράθυρο θα πρέπει να είναι με διπλό υαλοπίνακα (σύμφωνα με την μελέτη θερμομόνωσης που θα εκπονηθεί από τον ανάδοχο και θα παραδοθεί με την παραλαβή του οικίσκου). Η στεγανότητα των κουφωμάτων και η ηχομόνωση των φύλλων θα εξασφαλίζεται με ελαστικά παρεμβρύσματα και βουρτσάκια πολυπροπυλενίου. Όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης των profiles θα πρέπει να είναι από αλουμίνιο και οι βίδες των κουφωμάτων και των λοιπών συνδέσεων ανοξείδωτες.

Εξαρτήματα κουφωμάτων

Τα εξαρτήματα λειτουργίας και ασφάλισης των κουφωμάτων (μεντεσέδες, μύλοι, χειρολαβές, μηχανισμοί ασφάλισης κλειδαριές, πόμολα κλπ.) θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατά με τη χρησιμοποιούμενη σειρά των profiles και κατασκευασμένα από ισχυρό μεταλλικό κράμα. Οι υαλοπίνακες θα πρέπει να είναι διαφανείς και διπλοί, πάχους τουλάχιστον 4 mm με διάκενο

τουλάχιστον 6 mm. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί για την εξασφάλιση της αεροστεγανότητας του διάκενου.

Για την επιλογή του τύπου των κουφωμάτων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής ώστε να τηρηθούν όλες οι προδιαγραφές που αφορούν την αντίσταση στον αέρα, τη στεγανότητα στο νερό και την εξασφάλιση της θερμικής μόνωσης.

Χρωματισμοί

Όλα τα μεταλλικά μέλη του οικίσκου θα πρέπει να προστατεύονται με αντίστοιχες βαφές και συγκεκριμένα:

- Όλα τα μεταλλικά τμήματα αφού καθαριστούν, επιμελώς θα πρέπει να προστατευθούν με μία στρώση εποξειδικού ασταριού και να βαφούν με μία στρώση εποξειδικού χρώματος ναυτιλίας.
- Όλα τα ειδικά εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση και στερέωση των πάνελ θα πρέπει να έχουν την ίδια απόχρωση με αυτή του οικίσκου.
- Οι χρωματισμοί των πάνελ θα πρέπει να είναι σε χρώμα RAL 9002 και των κουφωμάτων σε χρώμα RAL 9010.

Ηλεκτρολογικά

Ο οικίσκος θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με μονοφασικό εξωτερικό επιτοίχιο ηλεκτρολογικό πίνακα, αποτελούμενο από ένα γενικό διακόπτη, ρελέ διαρροής, ενδεικτική λυχνία, ένα ασφαλειοδιακόπτη 10 A για το φωτισμό, δύο ασφαλειοδιακόπτες 16 A για το κλιματιστικό και τις πρίζες, αντίστοιχα, και δύο παραβολικά φωτιστικά οροφής LED, αποτελούμενα από ένα μονό διακόπτη και δύο ρευματοδότες σούκο, με σύνδεση τριπολικού φως βιομηχανικού τύπου 32 A αρσενικό. Οι διελεύσεις των καλωδιώσεων θα πρέπει να γίνουν σε πλαστικά κανάλια τύπου Κουνιδίς. Το ραγούλικό θα πρέπει να είναι επώνυμης εταιρείας.

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Με το πέρας των εργασιών, όλη η περιοχή θα παραδοθεί, με ευθύνη του Αναδόχου, σε αρίστη κατάσταση, καθαρή (αφού απομακρυνθούν από αυτή, με ευθύνη του Αναδόχου, οποιαδήποτε άχρηστα υλικά προκύψουν κατά τη διάρκεια των εργασιών), σε απόλυτη λειτουργικότητα.
- Όσα υλικά – μικρουλικά – εξαρτήματα απαιτηθούν για τη σωστή και ολοκληρωμένη εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού θα τα προμηθευτεί και θα τα τοποθετήσει ο Ανάδοχος, με ευθύνη και μέσα δικά του. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά των υλικών και του οικίσκου στον τόπο εκτέλεσης της εγκατάστασης και η τοποθέτηση και οριζοντίωση του οικίσκου στην προτεινόμενη θέση.
- Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τον πλήρη συντονισμό όλων των φάσεων εκτέλεσης της προμήθειας και των απαιτούμενων εργασιών.
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ), του προσωπικού του ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ' ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του. Τυχόν κακοτεχνίες ή ζημιές που θα προκληθούν, βαρύνουν τον Ανάδοχο.
- Ο Ανάδοχος, είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει και τον βαρύνουν κάθε είδους σχετικές αμοιβές και αποζημιώσεις το κόστος των οποίων συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της παρούσας πρόσκλησης. Η Αναθέτουσα Αρχή (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ) δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια και τα μέτρα προστασίας που αφορούν

το προσωπικό του αναδόχου κατά την εργασία του και εν γένει παραμονή του στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών.

- Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση στις υποδείξεις και για την αποκατάσταση παντός είδους παρατηρήσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ), σύμφωνα με την ανωτέρω τεχνική περιγραφή και τις εν γένει συμβατικές του υποχρεώσεις.
- Όλοι οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να επισκεφθούν το χώρο όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο οικίσκος προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών του χώρου.
- Ως χρόνος εγγύησης των εργασιών ορίζεται το διάστημα των δύο (2) ετών από την ημερομηνία που θα παραλάβει η επιτροπή παραλαβής τον εξοπλισμό. Εάν κατά τη διάρκεια των δύο (2) ετών, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν υποστούν μερική ή ολική καταστροφή, που θα προκύψει από υγρασία, από κατασκευαστικές ατέλειες ή σφάλματα τοποθέτησης/συνδεσμολογίας, από ελλιπή ή ελαττωματικά υλικά κλπ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση, με δικές του δαπάνες, μέσα στην σχετική προθεσμία που θα τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ).

Χρόνος παράδοσης οικίσκου: Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων εργασιών εγκατάστασης.

4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΥΡΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- Τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού (μοντέλο, εταιρία κατασκευής, χώρα προέλευσης, πιστοποιητικό δήλωσης συμμόρφωσης CE ή ισοδύναμο, για τα υλικά και τον εξοπλισμό).
- Αναλυτική περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού και της εγκατάστασής του, σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές, έτσι ώστε να είναι ευχερής η συγκριτική αξιολόγηση των προσφορών.
- Περιγραφή εγγύησης εξοπλισμού και εργασιών.
- Τεχνικά εγχειρίδια μηχανολογικού εξοπλισμού (κλιματιστικών, κλπ).
- Αντίγραφο των πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας (ISO).
- Τιμή προσφοράς συνολική χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

[illegible]

Εικόνα 1: Κάτοψη πάνω ορόφου χώρου εγκατάστασης του οικίσκου