

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια Μετασχηματιστή διανομής ελαίου 630KVA »

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Προμήθεια Μετασχηματιστή διανομής ελαίου 630KVA »

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **έντεκα χιλιάδες ευρώ (11.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν έγγραφη προσφορά, για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Προμήθεια Μετασχηματιστή διανομής ελαίου 630KVA »

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00 μμ** με τα στοιχεία της Πρόσκλησης, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sklari@certh.gr ή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση:

Μονάδα Προμηθειών και Περιουσίας

Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Σκλαρή Στυλιανή, τηλ. +30 2310 498257

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση
- στ) Η διαθεσιμότητα
- ζ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση υποχρεούται να προσκομίσει:

- α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν για τον Ανάδοχο οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται, κατά περίπτωση, ως εξής:

- i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, από το φυσικό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. από τον εκπρόσωπό της. Ως εκπρόσωπος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης της κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί αυτήν για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του,¹
- β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο
- γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
- δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
- ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
- β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.
- γ) Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει & Υ.Α. 3491/2017 ΦΕΚ Β 1992/9.6.2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Πετρογιάννης Θεόφιλος τηλ. +30 2310498113, fax +30 2310498220, email: theofilos@certh.gr και Παχατουρίδης Παναγιώτης τηλ. +30 2310498135, email: pahatour@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΚΔ

Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος
Διευθυντής ΚΔ & Πρόεδρος ΔΣ

¹ Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά αα) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) πρόκειται να προμηθευτεί έναν (1) Μετασχηματιστή διανομής ελαίου του οίκου ABB προς εξυπηρέτηση των αναγκών του κτιρίου του ΕΚΕΤΑ στην Βιομηχανική Περιοχή Λαγκώματος.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η επιλογή του θα γίνει με κριτήρια την συμμόρφωσή του με την τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Η προμήθεια της παρούσας πρόσκλησης αφορά στην **προμήθεια ενός(1) Μετασχηματιστή διανομής ελαίου ονομαστικής ισχύος 630KVA του Οίκου ABB.**

Η παράδοση του παραπάνω είδους θα γίνει στο κτίριο της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ) που βρίσκεται στην Βιομηχανική Περιοχή του Λαγκώματος, σε χώρο που θα του υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή (εντός υφιστάμενου οικίσκου).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Περιγραφή: Μετασχηματιστής διανομής ελαίου ABB.

Ο Μετασχηματιστής θα πρέπει να συμμορφώνεται με το Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό οικολογικού σχεδιασμού 548/2014

Ο Μετασχηματιστής θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές:

Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή
Ονομαστική Ισχύς	[kVA]	630
Αριθμός Φάσεων		3
Ονομαστική Τάση Πρωτεύοντος	[V]	20.000
Ονομαστική Τάση Δευτερεύοντος εν κενώ	[V]	400
Μεταγωγή τάσης πρωτεύοντος εν κενώ	[%]	$\pm 2 \times 2.5\%$
Στάθμη μόνωσης πρωτεύοντος	[kV]	LI 125 / AC 50 / Um 24
Στάθμη μόνωσης δευτερεύοντος	[kV]	LI - / AC 3 / Um 1.1
Ονομαστική Συχνότητα	[Hz]	50
Συνδεσμολογία τυλιγμάτων		Dyn5
Θερμοκρασία περιβάλλοντος Μέγιστη/Μέση μηνιαία/Μέση ετήσια	°C	40 / / 20
Αύξηση θερμοκρασίας (ελαίου/τυλιγμάτων)	[K/K]	60 / 65

Υψόμετρο (a.s.l.)	[m]	< 1.000
-------------------	-----	---------

Ο Μετασχηματιστής θα πρέπει να έχει τα παρακάτω λειτουργικά χαρακτηριστικά:

Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή
Πρότυπα		IEC 60076
Τάση βραχυκύκλωσης	[%]	4,5 (±10% Tol.)
Απώλειες εν κενώ	[W]	600 (0% Tol.)
Απώλειες υπό φορτίο στους 75 °C	[W]	6.500 (0% Tol.)

Ο Μετασχηματιστής θα πρέπει να έχει τα παρακάτω Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά:

Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή
Μήκος	[mm]	1.679
Πλάτος	[mm]	1.151
Ύψος	[mm]	1.817
Απόσταση τροχών	[mm]	670x670
Βάρος λαδιού	[kg]	439
Συνολικό βάρος	[kg]	2.343
Βαθμός προστασίας		IP00
Τρόπος ψύξης	ONAN	
Υλικό τυλιγμάτων	Al / Al	
πρωτεύοντος/δευτερεύοντος		

Ο Μετασχηματιστής θα πρέπει να έχει τον παρακάτω Τυπικό Εξοπλισμό / Εξαρτήματα:

1. Ηλεκτρονόμος Bucholz
2. Μεταγωγέας τάσης πρωτεύοντος εν κενώ
3. Τροχοί κύλισης
4. Μονωτήρας διέλευσης HV & LV
5. Αφυγραντήρας
6. Θερμόμετρο 2 επαφών
7. Δείκτης ελαίου
8. Ακροδέκτες Χ.Τ. και Μ.Τ.

Γενικές απαιτήσεις.

Στην τιμή προσφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά του είδους στον ως άνω περιγραφόμενο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ).

Οι προσφορές, οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές, πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

- Τιμή Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
- Τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού και απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή.
- Χρονοδιάγραμμα παράδοσης του εξοπλισμού από την ανάθεση ή την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης
- Περιγραφή προσφερόμενης εγγύησης και τεχνικής υποστήριξης και όρους αυτής