

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Υπηρεσίες συντήρησης πυροσβεστήρων των κτιρίων του ΕΚΕΤΑ»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Υπηρεσίες συντήρησης πυροσβεστήρων των κτιρίων του ΕΚΕΤΑ»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν έγγραφη προσφορά, για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Υπηρεσίες συντήρησης πυροσβεστήρων των κτιρίων του ΕΚΕΤΑ»

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022 και ώρα 10:00 πμ** με τα στοιχεία της Πρόσκλησης, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sklari@certh.gr ή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΚΔ Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Μονάδα Προμηθειών και Περιουσίας
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Σκλαρή Στυλιανή, τηλ. +30 2310 498257

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η διαθεσιμότητα
- στ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο υποψήφιος/προσφέρων κατά την υποβολή της προσφοράς του υποχρεούται να προσκομίσει:

- α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και παρ. 4 περ. δ. του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

(Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.)

Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται, κατά περίπτωση, ως εξής:

i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, από το φυσικό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. από τον εκπρόσωπό της. Ως εκπρόσωπος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης της κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί αυτήν για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου από το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του,¹

β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο,

γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ,

δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ,

ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος

β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

γ) Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει & Υ.Α. 3491/2017 ΦΕΚ Β 1992/9.6.2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Ντόλιος Ιωάννης τηλ. +30 2310 498196, email: dolios@certh.gr και Πετρογιάννης Θεόφιλος τηλ. +30 2310498113, fax +30 2310498220, email: theofilos@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΚΔ

Δρ. Τζοβάρας Δημήτριος

Ο Διευθυντής ΚΔ και Πρόεδρος του ΔΣ ΕΚΕΤΑ

¹ Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά αα) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ

Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης είναι οι εργασίες/υπηρεσίες που αφορούν τη συντήρηση, αναγόμωση και τον εργαστηριακό έλεγχο (υδραυλική δοκιμή) των πυροσβεστήρων των κτιρίων του ΕΚΕΤΑ καθώς και η προμήθεια νέων πυροσβεστήρων εφόσον απαιτείται από την παρούσα.

CPV: 50413200-5

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη συντήρηση των πυροσβεστήρων του ΕΚΕΤΑ. Συγκεκριμένα, η συντήρηση, αναγόμωση και ο εργαστηριακός έλεγχος των πυροσβεστήρων θα γίνει σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20/2005) ΚΥΑ «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/2005) ΚΥΑ καθώς και της υπ. αριθμ. 15325/871/16-6-2008 «Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες» εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και της ειδικότερης ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας.

Ο έλεγχος, συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ΚΥΑ με αρ. 618/43/2005(ΦΕΚ 52/Β/2005) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αρ. 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/2005).

Α. Τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία

Α.1. Έλεγχος, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως:

- Έλεγχος των δεικτών ασφαλείας και των ενδεικτικών μηχανισμών
- Επαλήθευση και έλεγχος των ενδεικτικών μηχανισμών πίεσης
- Εξωτερικός έλεγχος του πυροσβεστήρα
- Έλεγχος του ελαστικού σωλήνα και του στομίου εκκένωσης
- Έλεγχος των οδηγίων λειτουργίας
- Άνοιγμα του πυροσβεστήρα
- Εξέταση της σκόνης του πυροσβεστήρα
- Έλεγχος του μηχανισμού λειτουργίας
- Ανανέωση των σχετικών δακτυλίων, των παρεμβυσμάτων και του διαφράγματος του ελαστικού σωλήνα
- Εξέταση εξωτερικά του σώματος του πυροσβεστήρα
- Ξαναγέμισμα του πυροσβεστήρα
- Συναρμολόγηση του πυροσβεστήρα
- Συμπλήρωση της ετικέτας πυροσβεστήρων και τοποθέτηση ενδεικτικών δακτυλίων (με ανάλογη σκληρότητα) ελέγχου στο λαιμό των πυροσβεστήρων όπως ορίζεται στην υπ' αριθμ. 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/2005) ΚΥΑ καθώς και στην εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμ. 15325/871/26-6-08 «Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες»

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 17230/671/2005(ΦΕΚ 1218/Β/2005) οι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως χρειάζονται αναγόμωση μετά τη χρήση τους ή μετά το πέρας της 5ετίας από την ημερομηνία αρχικής κατασκευής ή από την ημερομηνία τελευταίας αναγόμωσης.

Α.2. Έλεγχος, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων CO2:

- Έλεγχος των δεικτών ασφαλείας και των ενδεικτικών μηχανισμών

- Εξωτερικός έλεγχος του πυροσβεστήρα
- Ζύγισμα του πυροσβεστήρα
- Έλεγχος του ελαστικού σωλήνα και του στομίου εκκένωσης
- Έλεγχος των οδηγιών λειτουργίας
- Έλεγχος του μηχανισμού λειτουργίας
- Έλεγχος των εγχάρακτων σημάνσεων επί του κελύφους
- Ανανέωση των σχετικών δακτυλίων (με ανάλογη σκληρότητα)
- Συμπλήρωση της ετικέτας πυροσβεστήρων και τοποθέτηση ενδεικτικών δακτυλίων ελέγχου στο λαιμό των πυροσβεστήρων όπως ορίζεται στην με αριθμ. 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/2005) ΚΥΑ καθώς και στην εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμ. 15325/871/26-6-08 «Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες»

Σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθμ. 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/2005) η αναγόμωση είναι υποχρεωτική μετά τη χρήση.

A.3. Υδραυλική δοκιμή

Η υδραυλική δοκιμή στους πυροσβεστήρες είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθμ. 17230/671/2005(ΦΕΚ1218/Β/2005) μετά το πέρας της 10ετίας από την ημερομηνία παραγωγής τους και πρέπει να πραγματοποιείται από Ανάδοχο ο οποίος διαθέτει αντίστοιχα μηχανήματα και πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας επανελέγχου φιαλών χαλύβδινων με και άνευ ραφής πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΥΑ με αριθμ. 14165/Φ.17.4/373/28.7.93(ΦΕΚ 673/Β/2.9.93)

Ο αριθμός των καταγεγραμμένων, σε κάθε κτίριο του ΕΚΕΤΑ, πυροσβεστήρων αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Β. Διαδικασία εκτέλεσης της υπό σύναψη σύμβασης – Περιγραφή εργασιών/υπηρεσιών

Οι πυροσβεστήρες θα παραλαμβάνονται από τον Ανάδοχο από τους χώρους όπου είναι τοποθετημένοι στα σημεία στήριξής τους και θα τοποθετούνται στα ίδια σημεία μετά τις εργασίες ελέγχου/αναγόμωσής τους. Με την περισυλλογή των πυροσβεστήρων θα καταθέτει διπλό έντυπο στον εντεταλμένο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας ΕΚΕΤΑ, στο οποίο θα αναγράφεται ην ποσότητα και το είδος των πυροσβεστήρων.

Η συλλογή πυροσβεστικού υλικού από τους χώρους του ΕΚΕΤΑ θα γίνει με ευθύνη του Αναδόχου. Κατόπιν συνεννόησης του Αναδόχου με την Τεχνική Υπηρεσία του ΕΚΕΤΑ θα συμφωνηθεί ένα χρονοδιάγραμμα εργασιών εντός του ανώτατου προβλεπόμενου με την παρούσα Πρόσκληση προϋπολογισμού, εντός του ωραρίου εργασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΕΚΕΤΑ, το οποίο και θα πρέπει να τηρηθεί για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του φορέα. Η Τεχνική Υπηρεσία θα φροντίσει να θέσει στη διάθεση του Αναδόχου προσωπικό της, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβασή του σε όλους τους χώρους των κτιρίων.

Ο Ανάδοχος θα φροντίσει να έχει τα απαραίτητα τροχήλατα μέσα μεταφοράς εκτός και εντός των κτιρίων, καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέσο χρειαστεί (π.χ. σκάλα) για τη συλλογή των πυροσβεστήρων.

Κατά την απομάκρυνση πυροσβεστήρων ο Ανάδοχος υποχρεούται να αφήσει δικούς του πυροσβεστήρες ασφαλείας μέχρι την επιστροφή των υπό συντήρηση μονάδων, έτσι ώστε, το ΕΚΕΤΑ να διαθέτει τους αναγκαίους πυροσβεστήρες σε όλους τους χώρους όλων των κτιρίων του ΕΚΕΤΑ. Σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει χώρος που δεν θα είναι εφοδιασμένος με επαρκή αριθμό πυροσβεστήρων κατά τη διάρκεια της συντήρησης στοιχείο που οφείλει να προβλέψει και να διασφαλίσει ο Ανάδοχος με την υποβολή της προσφοράς του.

Κάθε φορά που ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια της υπό σύναψη σύμβασης παραλαμβάνει πυροσβεστήρες, πρέπει να εκδίδει σχετικό δελτίο αποστολής όπου θα καταγράφονται οι πυροσβεστήρες που παρέλαβε. Το σχετικό δελτίο θα υπογράφεται από την Τεχνική Υπηρεσία του ΕΚΕΤΑ.

Οι πυροσβεστήρες μετά το πέρας των απαιτούμενων εργασιών από τον Ανάδοχο θα κρεμαστούν στους υπάρχοντες αντίστοιχους γάντζους, στις θέσεις που ήταν τοποθετημένοι και όπου αυτοί δεν υπάρχουν θα τοποθετηθούν νέοι γάντζοι ανάρτησης με ευθύνη του Αναδόχου. Κατά την καταγραφή των θέσεων των πυροσβεστήρων θα προκύψει η ποσότητα γάντζων ανάρτησης που θα προμηθεύσει ο Ανάδοχος, χωρίς επιπλέον χρέωση καθώς το κόστος αυτών θα συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά του υποψηφίου.

Ο Ανάδοχος εκτός από τους Πίνακες με την καταγραφή και την αναφορά των προβλημάτων θα πρέπει να καταθέσει έκθεση για την επισκευή των βλαβών ή /και για την αντικατάσταση αυτόματων συστημάτων που δεν είναι λειτουργικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Στην έκθεση του Αναδόχου, θα πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά ο αριθμός και το είδος των πυροσβεστήρων που θα χρειαστούν αναγόμωση καθώς και ο αριθμός και το είδος των πυροσβεστήρων που θα χρειαστούν υδραυλική δοκιμή.

Στο τέλος κάθε φάσης/εργασίας κατά τα οριζόμενα στα ανωτέρω σημεία Α1, Α2, Α3 θα συντάσσει σχετική έκθεση με τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν και θα παραδίδει στην Αναθέτουσα Αρχή τις σχετικές πιστοποιήσεις για την αντίστοιχη υλοποιηθείσα εργασία εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης εκτός των άλλων, σε περίπτωση που σε οποιαδήποτε φάση του έργου κάποιος αριθμός πυροσβεστήρων κριθεί ακατάλληλος η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει την πρότασή του για αγορά κατάλληλων πυροσβεστήρων (αριθμού και είδους) προς αντικατάσταση των τυχόν ακατάλληλων.

Οι πυροσβεστήρες που θα κριθούν ακατάλληλοι σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω φάσεις του έργου θα καταγραφούν (με αναφορά της αιτίας ακαταλληλότητας) και θα επιστραφούν στο ΕΚΕΤΑ για να καταστραφούν, μετά από σχετική κατάθεση από τον Ανάδοχο και έγκριση σχετικού πρωτοκόλλου καταστροφής από την Αναθέτουσα Αρχή.

Διάρκεια σύμβασης: Το σύνολο των εργασιών θα πρέπει να ολοκληρωθεί το ανώτερο **εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης** εντός του οποίου διαστήματος είτε θα εξαντληθούν/υλοποιηθούν οι απαιτούμενες εργασίες που προβλέπονται στον ως άνω προϋπολογισμό, είτε όσες απαιτηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής η οποία δεν έχει υποχρέωση να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων της παρούσας Πρόσκλησης.

Γ. Γενικοί όροι

Ο Ανάδοχος καλείται να συμπεριλάβει στην τεχνική-οικονομική προσφορά του στοιχεία για το σύνολο των εργασιών, ελέγχου, καταγραφής και συντήρησης των πυροσβεστήρων και των τυχόν απαιτούμενων ειδών που περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα 1 ανά είδος πυροσβεστήρα και ανά τεμάχιο.

Η προσφορά του θα είναι για το σύνολο των απαιτούμενων και περιγραφόμενων ενεργειών συντήρησης, αναγόμωσης και υδραυλικής δοκιμής της παρούσας Πρόσκλησης και θα δίνεται προσφορά ανά τεμάχιο και ανά είδος πυροσβεστήρα και μία συνολική τιμή για το σύνολο αυτών όπως φαίνονται καταρχήν στον Πίνακα 1.

Για όσους εκ των πυροσβεστήρων προκύψει κατά τη φάση ελέγχου του έργου ότι απαιτείται αναγόμωση πέραν του αριθμού που αναφέρεται στον Πίνακα 1 ο Ανάδοχος υποχρεούται να προχωρήσει στην αναγόμωση και τον ακόλουθο έλεγχο και να δώσει τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις.

Για όσους εκ των πυροσβεστήρων προκύψει κατά την φάση ελέγχου του έργου ότι απαιτείται υδραυλική δοκιμή πέρα του αριθμού που αναφέρεται στον Πίνακα 1 ο Ανάδοχος υποχρεούται να προχωρήσει στην κατάλληλη υδραυλική δοκιμή και τον ακόλουθο έλεγχο και να δώσει τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις. Ο Ανάδοχος καλείται να συμπεριλάβει στην προσφορά του στοιχεία για τη συγκεκριμένη φάση του έργου ήτοι για την υδραυλική δοκιμή ανά είδος πυροσβεστήρα και ανά τεμάχιο στη φάση αυτή με βάση όλους τους τύπους πυροσβεστήρα που υπάρχουν στον Πίνακα 1. Στην περίπτωση που θα συνεργαστεί με εξειδικευμένο κέντρο επανελέγχου χαλύβδινων φιαλών υψηλής και χαμηλής πίεσης καλείται να το δηλώσει.

Στην οικονομική προσφορά του υποψηφίου για τους προς έλεγχο, συντήρηση, αναγόμωση, υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρες του ΕΚΕΤΑ περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, για πλήρη, σωστή και ασφαλή λειτουργία εκάστου πυροσβεστήρα. Στα υλικά αυτά περιλαμβάνονται τα υλικά πλήρωσης (πυροσβεστική

σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα, υλικό AFFF, κλπ) και οι χοάνες, λάστιχα, βαλβίδες, κλείστρα, μανόμετρα, κλπ που μετά από τον έλεγχο χρειάζονται αντικατάσταση, το εργολαβικό όφελος, γενικά έξοδα επιχείρησης, κρατήσεις και εισφορές υπέρ τρίτων. Γενικά, τα υλικά/ανταλλακτικά που απαιτούνται για τη συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων θεωρούνται αναλώσιμα και το κόστος αυτών βαρύνει τον Ανάδοχο το οποίο και συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά του υποψηφίου.

Εκτιμάται ότι ένα μικρό ποσοστό των πυροσβεστήρων χρειάζεται αναγόμωση πέραν του αριθμού που αναφέρεται στον κάτωθι Πίνακα 1.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής κατά το διάστημα υποβολής προσφορών κατόπιν συνεννόησης με εκπρόσωπο της Αναθέτουσας Αρχής (κ. Θεόφιλο Πετρογιάννη-τηλ : 2310-498113) προκειμένου να λάβουν γνώση των συνθηκών και να υποβάλλουν πλήρως τεκμηριωμένη προσφορά και προς τεκμηρίωση να υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση με το ως άνω περιεχόμενο με το φάκελο της προσφοράς τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών, από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, εφόσον ο σχετικός όρος έχει περιληφθεί σε αυτά. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της παρούσας Πρόσκλησης.

Δ. Ειδικές Απαιτήσεις

1. Απαράβατος όρος για τον έλεγχο, συντήρηση, αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστήρων της παρούσας Πρόσκλησης είναι η εφαρμογή των ΚΥΑ με αριθμ. 618/43/2005(ΦΕΚ 52/Β/2005) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. 17230/671/2005 (ΦΕΚ1218/Β/2005) καθώς και της εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμ. 15325/871/26-6-2008.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει ειδικό δακτύλιο σύμφωνα με την ΚΥΑ17230/671 στο λαιμό του κλείστρου του πυροσβεστήρα. Ο δακτύλιος θα είναι ανάλογου χρώματος του έτους της συντήρησης (π.χ. 2019=μαύρο), θα είναι ιδιαίτερα άκαμπτος (η σκληρότητα του οποίου θα είναι μετρούμενη σύμφωνα με EN ISO 868 μεγαλύτερη από 55 βαθμούς της κλίμακας SHORE D) ώστε να μην μπορεί να περαστεί παρά αν αφαιρεθεί το κλείστρο και θα είναι διαμέτρου όχι μεγαλύτερης από 2mm από τη διάμετρο του λαιμού και ελάχιστο πάχος 0,5mm. Μετά την εφαρμογή του δακτυλίου στον πυροσβεστήρα ο δακτύλιος δεν πρέπει να εμφανίζει οποιοδήποτε είδος παραβίασης ή πλαστικής παραμόρφωσης.
3. Ο Ανάδοχος πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει άδεια λειτουργίας Ελέγχου & Συντήρησης Συστημάτων Πυροπροστασίας και Μόνιμου Υδροδοτικού Πυροσβεστικού Δικτύου καθώς και άδεια λειτουργίας κέντρου επανελέγχου φιαλών με δυνατότητα αναγόμωσης όλων των τύπων πυροσβεστήρων και να υποβάλλει τη σχετική άδεια/βεβαίωση με το φάκελο της προσφοράς του.
4. Σε περίπτωση τυχόν συνεργασίας του Αναδόχου με τρίτον/τρίτη εταιρεία, ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή και να υποβάλλει το σχετικό αποδεικτικό έγγραφο ως προς τη μεταξύ τους συνεργασία. Ο τρίτος/ τρίτη εταιρεία σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και άδειες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία όπως και ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος στην περίπτωση αυτή εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και ουδεμία ευθύνη φέρει η τελευταία για το απασχολούμενο προσωπικό και τους συνεργάτες που ενδέχεται να χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών που αφορούν το αντικείμενο της παρούσας.
5. Οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν με το φάκελο της προσφοράς τους Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους όπου θα αναφέρεται ότι το προωθητικό αέριο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί θα είναι άζωτο και όχι ατμοσφαιρικός αέρας.

6. Οι πυροσβεστήρες θα φέρουν ασφάλεια με το ειδικό πλαστικό δεματικό, για την ισχύ της εγγύησης που θα δοθεί.
7. Δειγματοληπτικός έλεγχος και χρήση των πυροσβεστήρων μπορεί να ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια της παράδοσης μετά από συντήρηση ή αναγόμωση και μέχρι ποσοστού 1% επί της ποσότητας της παρασχεθείσας υπηρεσίας. Μετά τον έλεγχο, ο Ανάδοχος χωρίς άλλη επιβάρυνση είναι υποχρεωμένος να αναγομώσει τους πυροσβεστήρες.
8. Ελλιπές βάρος, διαρροή πίεσης, μη σωστή κατασβεστική ουσία, θα σημαίνει την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου.

Οι υποψήφιοι οφείλουν στο φάκελο της προσφοράς τους να καταθέσουν υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Άδεια λειτουργίας περί άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του υποψηφίου εκδοθείσα από την αρμόδια αρχή η οποία να είναι σε ισχύ σύμφωνα με τους άνω γενικούς όρους και ειδικές απαιτήσεις και οποιαδήποτε άλλο αποδεικτικό έγγραφο προς τεκμηρίωση των ελάχιστα απαιτούμενων προσόντων κατά τα ανωτέρω
2. Πιστοποιητικό έγκρισης κέντρου επανελέγχου χαλύβδινων φιαλών υψηλής και χαμηλής πίεσης, μετά και άνευ ραφής σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΥΑ 14165/Φ17.4/373 (ΦΕΚ/Β/673/1993), όπως απαιτείται
3. Πιστοποίηση του υποψηφίου και του ατόμου που πραγματοποιεί τη συντήρηση και την αναγόμωση των πυροσβεστήρων από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης (βλ. ΚΥΑ υπ' αριθμ. 618/43/2005 {ΦΕΚ/Β/52/2005} και την τροποποιητική υπ' αριθμ. 17230/671/2005 {ΦΕΚ/Β/1218/2005} απόφαση αυτής)
4. Πληροφοριακό δελτίο προϊόντος (Material Data Safety Sheet - MDSS) της πυροσβεστικής σκόνης που θα περιέχεται στους πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης
5. Πληροφοριακό δελτίο προϊόντος (MDSS) που θα περιέχεται στους πυροσβεστήρες CO2
6. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο του υποψηφίου
7. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου περί συμμόρφωσης στο σύνολο των όρων της παρούσας Πρόσκλησης και περί τήρησης της ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας κατά τα ανωτέρω
8. Υπεύθυνη Δήλωση περί επίσκεψης στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής κατά το διάστημα υποβολής προσφορών κατόπιν συνεννόησης με εκπρόσωπο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής (κ. Θεόφιλο Πετρογιάννη-τηλ : 2310-498113)
9. Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανά είδος πυροσβεστήρα και ανά τεμάχιο και μία συνολική τιμή για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών και ειδών
10. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικείμενου της παρούσας

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ

ΚΤΙΡΙΟ	Είδος	Βάρος (Kg)	Έλεγχος- συντήρηση	Υδραυλική δοκιμή	Προμήθεια
ΚΔ	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	6	18		
Α΄ ΠΤΕΡΥΓΑ	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	6	22	1	1
	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	12	1		
	CO2	6	1		
Β΄ ΠΤΕΡΥΓΑ	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	6	21	2	
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	6	21	2	
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	6	2		
	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	12	3		
ΦΥΛΑΚΙΟ	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	6	1		
ΝΙΑΡΧΟΣ	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	6	44		
	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	12	2		
	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	22,7	2		
	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	34	2		
	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	22,7	1		
	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	50	1		
	CO2	5	16		
	CO2	45	4		
	CO2	30	4		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 6ο χλμ οδού Χαριλάου – Θέρμης, Τ.Θ. 60361, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Α.Φ.Μ.: 099785242, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης

E-mail: certh@certh.gr, τηλ. 2310 498100

Το ΕΚΕΤΑ ως Αναθέτουσα Αρχή και υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην οικονομική προσφορά και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος. Ενδεικτικά, τα δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι τα προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 4 περ. δ. του Ν. 4412/2016, η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του προσφέροντος και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση της προσφοράς, η ανάθεση της προμήθειας, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

III. Αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη

Επιτροπών Αξιολόγησης, και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες-προσφέροντες, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας τους, σύμφωνα με τον νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με τη σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν (δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων), απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. Έχει, επίσης, το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής της πύλης.

VI. Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

VII. Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε/μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή ή αν θέλετε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής στο dpo@certh.gr.