

**ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)/
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΙΔΕΠ)**

6^ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: κα. Εύη Νέσση & κ. Αντώνης Πολυχρονιάδης

Τηλ: 2310498341

Fax: 2310498380

e-mail: pnessi@cperi.certh.gr, apolych@cperi.certh.gr

Θέρμη Θεσσαλονίκης, 5-9-2019
Αριθμ. Πρωτ. 41817/05-09-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

«Προμήθεια εξοπλισμού πιλοτικής μονάδας NANOCAP»

(Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης: 415/2019)

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ως προς τον ως άνω Συνοπτικό Διαγωνισμό (αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 415/2019) ανακοινώνει τις κάτωθι διορθώσεις στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ»**, στο **ΤΜΗΜΑ Α «ΑΝΤΛΙΕΣ»**:

Α) Στο Είδος με Α/Α 1 της Διακήρυξης:

Διορθώνονται τα σημεία:

- i) Μέγιστη παροχή έως 57-60 L/min
- ii) Είσοδος – Έξοδος υγρού κατάλληλης διαμέτρου για σύνδεση σε σωληνώσεις ½ in

Στο ορθό:

- i) Μέγιστη παροχή έως 3000 L/h σε διαφορά πίεσης 2bar
- ii) Είσοδος - Έξοδος υγρού διαμέτρου 3/4" BSP εσωτερικό -1 1/2" BSP εξωτερικό

Β) Στο Είδος με Α/Α 2 της Διακήρυξης:

Διορθώνονται τα σημεία:

- i. Είσοδος – Έξοδος υγρού 13mm (1/2 ίντσας)
- ii. Μέγιστη παροχή 10 L/min
- iii. Κατάλληλη για μεταφορά μιγμάτων αιθυλενογλυκόλης -νερού 5-50% κ.ο. σε θερμοκρασία 20-110°C

Στο ορθό:

- i. Είσοδος – Έξοδος υγρού 1 ¼" εξωτερικό
- ii. Μέγιστη παροχή 6.600 L/h (σε 0 ΜΣΥ)
- iii. Κατάλληλη για μεταφορά μιγμάτων αιθυλενογλυκόλης-νερού 5-50% κ.ο. σε θερμοκρασία έως 95°C

ΚΑΙ

Γ) Στις «Γενικές απαιτήσεις»:

Διορθώνεται το σημείο:

- i. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας των ειδών, ισχύος τουλάχιστον δύο (2) ετών

Στο ορθό:

- i. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας των ειδών, ισχύος τουλάχιστον ενός (1) έτους

Για την Επιτροπή Διαγωνισμού



Αθανάσιος Παπαδόπουλος