

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Έλεγχος, επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού πυρόσβεσης»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Έλεγχος, επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού πυρόσβεσης»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν έγγραφη προσφορά, για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Έλεγχος, επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού πυρόσβεσης»

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Τρίτη, 11 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00 μμ** με τα στοιχεία της Πρόσκλησης, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sklari@certh.gr ή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΚΔ Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης, Κτίριο Θερμοκοιτίδας, Γραφείο Ι12 (Ισόγειο), 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Μονάδα Προμηθειών και Περιουσίας
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Σκλαρή Στυλιανή, τηλ. +30 2310 498257

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η διαθεσιμότητα
- στ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση υποχρεούται να προσκομίσει:

- α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν για τον Ανάδοχο οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται, κατά περίπτωση, ως εξής:

- i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, από το φυσικό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. από τον εκπρόσωπό της. Ως εκπρόσωπος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης της κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί αυτήν για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του,¹
- β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο
- γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
- δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
- ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
- β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.
- γ) Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει & Υ.Α. 3491/2017 ΦΕΚ Β 1992/9.6.2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Πετρογιάννης Θεόφιλος τηλ. +30 2310498113, fax +30 2310498220, email: theofilos@certh.gr και Παχατουρίδης Παναγιώτης τηλ. +30 2310498135, email: pahatour@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΚΔ

Δρ. Τζοβάρας Δημήτριος
Ο Διευθυντής ΚΔ και Πρόεδρος του ΔΣ ΕΚΕΤΑ

¹ Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά αα) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ

Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης είναι οι εργασίες/υπηρεσίες που αφορούν τη συντήρηση, αναγόμωση και τον εργαστηριακό έλεγχο (υδραυλική δοκιμή) των πυροσβεστήρων των κτιρίων του ΕΚΕΤΑ. Σημειωτέο, η προμήθεια νέων πυροσβεστήρων δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης.

CPV: 50413200-5

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τη συντήρηση των πυροσβεστήρων του ΕΚΕΤΑ. Συγκεκριμένα, η συντήρηση, αναγόμωση και ο εργαστηριακός έλεγχος των πυροσβεστήρων θα γίνει σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20/2005) ΚΥΑ «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/2005) ΚΥΑ καθώς και της υπ. αριθμ. 15325/871/16-6-2008 «Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες» εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και της ειδικότερης ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. Ο αριθμός των καταγεγραμμένων, σε κάθε κτίριο του ΕΚΕΤΑ, πυροσβεστήρων αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η εκτέλεση των εργασιών/υπηρεσιών της παρούσας θα γίνει σε τρεις φάσεις όπως περιγράφεται παρακάτω. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει προσφορά για το σύνολο των επιμέρους φάσεων του έργου.

1. ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ / ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η φάση αυτή περιλαμβάνει τον έλεγχο καλής λειτουργίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την συντήρηση του συνόλου των πυροσβεστήρων που δίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί καθώς και όλων των αυτόματων συστημάτων πυρόσβεσης.

Αναλυτικά:

Προκειμένου ο Ανάδοχος να παραλάβει τους πυροσβεστήρες για έλεγχο, οι πυροσβεστήρες θα καταμετρηθούν, θα καταγραφούν ανά κτίριο, θα αριθμηθούν (θέση και πυροσβεστήρας) και θα δοθεί πίνακας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχείο .xls) με τον τύπο πυροσβεστήρα, το όνομα του κατασκευαστή, το έτος κατασκευής, τον αριθμό σειράς του πυροσβεστήρα, την πίεση δοκιμής κτλ καθώς και την ημερομηνία λήξης της λειτουργικής ζωής τους.

Τα αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης (CO₂, FM200 ή άλλο υλικό) θα πρέπει να καταγραφούν και αυτά αναλυτικά όπως και οι λοιποί πυροσβεστήρες. Θα καταγραφούν οι βλάβες και δυσλειτουργίες των αυτόματων συστημάτων πυρόσβεσης.

Ο Ανάδοχος εκτός από τους Πίνακες με την καταγραφή και την αναφορά των προβλημάτων θα πρέπει να καταθέσει έκθεση για την επισκευή των βλαβών ή /και για την αντικατάσταση αυτόματων συστημάτων που δεν είναι λειτουργικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Στην έκθεση του Αναδόχου, θα πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά ο αριθμός και το είδος των πυροσβεστήρων που θα χρειαστούν αναγόμωση καθώς και ο αριθμός και το είδος των πυροσβεστήρων που θα χρειαστούν υδραυλική δοκιμή. Επίσης εκτός των άλλων, σε περίπτωση που σε οποιαδήποτε φάση του έργου κάποιος αριθμός πυροσβεστήρων κριθεί ακατάλληλος η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει την πρότασή του για αγορά κατάλληλων πυροσβεστήρων (αριθμού και είδους) προς αντικατάσταση των τυχόν ακατάλληλων.

Ο Ανάδοχος καλείται να συμπεριλάβει στην προσφορά του στοιχεία για το σύνολο των εργασιών που περιγράφονται στη φάση αυτή και παράλληλα καλείται να υποβάλλει σχετική υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για όλες τις ενέργειες ελέγχου, καταγραφής και συντήρησης των πυροσβεστήρων.

Επίσης, οφείλει να καταθέσει στην προσφορά του σχετική πρόβλεψη για τα πιθανά ανταλλακτικά που μπορεί να απαιτηθούν, όπως π.χ. κλείστρα, πυροκροτητές κλπ, ανά είδος και ανά τεμάχιο σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα 1.

2. ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ

Για όσους εκ των πυροσβεστήρων προκύψει από την πρώτη φάση του έργου ότι απαιτείται αναγόμωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να προχωρήσει στην αναγόμωση και τον ακόλουθο έλεγχο και να δώσει τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις. Ο Ανάδοχος καλείται να υποβάλλει σχετική υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για όλες τις ενέργειες που θα γίνουν στην φάση αυτή.

Ο Ανάδοχος καλείται να συμπεριλάβει στην προσφορά του στοιχεία για τη συγκεκριμένη φάση του έργου ήτοι για την αναγόμωση ανά είδος πυροσβεστήρα και ανά τεμάχιο στη φάση αυτή με βάση τους τύπους πυροσβεστήρα που υπάρχουν στον Πίνακα 1.

Ο Ανάδοχος καλείται να υποβάλλει σχετική υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για όλες τις ενέργειες που θα γίνουν στην φάση αυτή.

Επίσης οφείλει να καταθέσει στην προσφορά του σχετική πρόβλεψη για τα πιθανά ανταλλακτικά που μπορεί να απαιτηθούν, όπως π.χ. κλείστρα, πυροκροτητές κλπ, ανά είδος και ανά τεμάχιο σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα 1.

3. ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ

Για όσους εκ των πυροσβεστήρων προκύψει από την πρώτη και δεύτερη φάση του έργου ότι απαιτείται υδραυλική δοκιμή ο Ανάδοχος υποχρεούται να προχωρήσει στην κατάλληλη υδραυλική δοκιμή και τον ακόλουθο έλεγχο και να δώσει τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις.

Ο Ανάδοχος καλείται να συμπεριλάβει στην προσφορά του στοιχεία για τη συγκεκριμένη φάση του έργου ήτοι για την υδραυλική δοκιμή ανά είδος πυροσβεστήρα και ανά τεμάχιο στη φάση αυτή με βάση τους τύπους πυροσβεστήρα που υπάρχουν στον Πίνακα 1.

Ο Ανάδοχος καλείται να υποβάλλει σχετική υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, για όλες τις ενέργειες που θα γίνουν στην φάση αυτή. Στην περίπτωση που θα συνεργαστεί με εξειδικευμένο κέντρο επανελέγχου χαλύβδινων φιαλών υψηλής και χαμηλής πίεσης καλείται να το δηλώσει.

Επίσης, οφείλει να καταθέσει στην προσφορά του σχετική πρόβλεψη για τα πιθανά ανταλλακτικά που μπορεί να απαιτηθούν, όπως π.χ. κλείστρα, πυροκροτητές κλπ, ανά είδος και ανά τεμάχιο σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα 1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω φάσεις περάτωσης του έργου απαιτηθεί συλλογή πυροσβεστικού υλικού από τους χώρους του ΕΚΕΤΑ ή συλλογή τους από όλα τα κτίρια θα γίνει με ευθύνη του Αναδόχου. Κατόπιν συνεννόησης του Αναδόχου με την Τεχνική Υπηρεσία του ΕΚΕΤΑ θα συμφωνηθεί ένα χρονοδιάγραμμα εργασιών, εντός του ωραρίου εργασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΕΚΕΤΑ, το οποίο και θα πρέπει να τηρηθεί για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του φορέα. Η Τεχνική Υπηρεσία θα φροντίσει να θέσει στη διάθεση του Αναδόχου προσωπικό της, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβασή του σε όλους τους χώρους των κτιρίων.

Ο Ανάδοχος θα φροντίσει να έχει τα απαραίτητα τροχήλατα μέσα μεταφοράς εκτός και εντός των κτιρίων, καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέσο χρειαστεί (π.χ. σκάλα) για τη συλλογή των πυροσβεστήρων.

Το σύνολο των εργασιών όλων των φάσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί **εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.**

Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιητικά τα οποία θα είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Σε περίπτωση τυχόν συνεργασίας του Αναδόχου με τρίτον/τρίτη εταιρεία, ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή και να υποβάλλει το σχετικό αποδεικτικό έγγραφο ως προς τη μεταξύ τους συνεργασία. Ο τρίτος/ τρίτη εταιρεία σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και άδειες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία όπως και ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος στην περίπτωση αυτή εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και ουδεμία ευθύνη φέρει η τελευταία για το απασχολούμενο προσωπικό και τους συνεργάτες που ενδέχεται να χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών που αφορούν το αντικείμενο της παρούσας.

Σε περίπτωση απομάκρυνσης πυροσβεστήρων ο Ανάδοχος υποχρεούται να αφήσει δικούς του πυροσβεστήρες ασφαλείας μέχρι την επιστροφή των υπό συντήρηση μονάδων, έτσι ώστε, το ΕΚΕΤΑ να διαθέτει τους αναγκαίους πυροσβεστήρες σε όλους τους χώρους όλων των κτιρίων του ΕΚΕΤΑ. Σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει χώρος που δεν θα είναι εφοδιασμένος με επαρκή αριθμό πυροσβεστήρων κατά τη διάρκεια της συντήρησης στοιχείο που οφείλει να προβλέψει και να διασφαλίσει ο Ανάδοχος.

Κάθε φορά που ο Ανάδοχος παραλαμβάνει πυροσβεστήρες, πρέπει να εκδίδει σχετικό δελτίο αποστολής όπου θα καταγράφονται οι πυροσβεστήρες που παρέλαβε. Το σχετικό δελτίο θα υπογράφεται από την Τεχνική Υπηρεσία του ΕΚΕΤΑ.

Οι πυροσβεστήρες μετά το πέρας των απαιτούμενων εργασιών από τον Ανάδοχο θα κρεμαστούν στους υπάρχοντες αντίστοιχους γάντζους και όπου αυτοί δεν υπάρχουν θα τοποθετηθούν νέοι γάντζοι ανάρτησης με ευθύνη του Αναδόχου. Κατά την καταγραφή των θέσεων των πυροσβεστήρων θα προκύψει η ποσότητα γάντζων ανάρτησης που θα προμηθεύσει ο Ανάδοχος, χωρίς επιπλέον χρέωση καθώς το κόστος αυτών θα συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά του υποψηφίου.

Οι πυροσβεστήρες που θα κριθούν ακατάλληλοι σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω φάσεις του έργου θα καταγραφούν (με αναφορά της αιτίας ακαταλληλότητας) και θα επιστραφούν στο ΕΚΕΤΑ για να καταστραφούν, μετά από σχετική κατάθεση και έγκριση σχετικού πρωτοκόλλου καταστροφής.

Γενικά, τα υλικά που απαιτούνται για τη συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων (εξαρτήματα, σκόνη κλπ) θεωρούνται αναλώσιμα και το κόστος αυτών βαρύνει τον Ανάδοχο το οποίο και συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά του υποψηφίου. Εκτιμάται ότι ένα ποσοστό των πυροσβεστήρων χρειάζεται αναγόμωση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ	Κτίριο ΕΜΥ	Κτίριο ΙΝΕΒ	Κτίριο ΙΠΤΗΛ	Κτίριο ΙΜΕΤ	Υ/Σ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ	ΚΥΛΙ ΚΕΙΟ	ΛΟΙΠΑ ΚΤΙΡΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ (ΤΜΧ)
ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ / 6 kg	18	51	42	30			40	181
ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ / 12 kg	2	3	1	1			2	9
ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ / 35kg		3	1	1				5
ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ / 50 kg		1						1
CO2 / 5-6 kg	37	26	11	9			15	98
CO2 / 45-60 kg	3	9	1	4	18			35
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 50Kg	1							1
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 20Kg	1							1
CO2 / 4,5 kg	1				2			3
BIOVERSAL QF-R 15lt						1		1

Ο παραπάνω Πίνακας δύναται να έχει μικρές αποκλίσεις στις ποσότητες των υφιστάμενων πυροσβεστήρων.

Οι υποψήφιοι οφείλουν στο φάκελο της προσφοράς τους να καταθέσουν υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Άδεια λειτουργίας περί άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του υποψηφίου εκδοθείσα από την αρμόδια αρχή η οποία να είναι σε ισχύ

β) Πιστοποιητικό έγκρισης κέντρου επανελέγχου χαλύβδινων φιαλών υψηλής και χαμηλής πίεσης, μετά και άνευ ραφής σύμφωνα με την ΥΑ 14165/Φ17.4/373 (ΦΕΚ/Β/673/1993), όπως απαιτείται

γ) Πιστοποίηση του υποψηφίου και του ατόμου που πραγματοποιεί τη συντήρηση και την αναγόμωση των πυροσβεστήρων από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης (βλ. ΚΥΑ υπ' αριθμ. 618/43/2005 {ΦΕΚ/Β/52/2005} και την τροποποιητική υπ' αριθμ. 17230/671/2005 {ΦΕΚ/Β/1218/2005} απόφαση αυτής)

δ) Πληροφοριακό δελτίο προϊόντος (Material Data Safety Sheet - MDSS) της πυροσβεστικής σκόνης που θα περιέχεται στους πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης

ε) Πληροφοριακό δελτίο προϊόντος (MDSS) που θα περιέχεται στους πυροσβεστήρες CO2.

στ) Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του υποψηφίου

ζ) Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου για όλες τις ενέργειες των επιμέρους φάσεων των εργασιών/υπηρεσιών του έργου και σχετική πρόβλεψη για τα πιθανά ανταλλακτικά που μπορεί να απαιτηθούν, όπως π.χ. κλείστρα, πυροκροτητές κλπ, ανά είδος και ανά τεμάχιο σύμφωνα με τον παραπάνω Πίνακα 1 για όλες τις φάσεις του έργου κατά τα ανωτέρω

η) Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου περί συμμόρφωσης στο σύνολο των όρων της παρούσας Πρόσκλησης και περί τήρησης της ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας κατά τα ανωτέρω

θ) Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών

ι) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας