

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)

6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης
57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κα. Σταματία Λαΐδου

Τηλ: 2311257529

e-mail: laidoust@certh.gr

Αρ. Πρωτ.: 058766

Θεσσαλονίκη, 17 Οκτωβρίου 2024

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης του ΕΚΕΤΑ για τον Ανοικτό Διαγωνισμό (Ηλεκτρονικό, άνω των ορίων) με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακών πάγκων» με Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης 642/2024 με εκτιμώμενη αξία εβδομήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά (79.365,90 €) χωρίς ΦΠΑ και με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 359301

Κατόπιν υποβολής του με ημερομηνία 10.10.2024 ερωτήματος ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού, **διευκρινίζονται τα εξής σημεία επί των τευχών του διαγωνισμού κυρίως ως προς ζητήματα τεχνικών προδιαγραφών ως κάτωθι περιγράφεται:**

ΕΡΩΤΗΜΑ-ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Σε συνέχεια του διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακών πάγκων" και αριθμό διακήρυξης 642/2024, θα θέλαμε να μας προωθήσετε όλα τα σχέδια των εργαστηριακών χώρων, κατόψεις, προοπτικά, όψεις που υπάρχουν για τους χώρους αυτούς καθώς επίσης και τον αναλυτικό πίνακα ποσοτήτων των εργαστηριακών πάγκων για κάθε τεμάχιο και ποσότητα.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι επισυνάπτεται η κάτοψη 2ου ορόφου του ΙΝΕΒ|ΕΚΕΤΑ όπου θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση των υπό προμήθεια εργαστηριακών πάγκων. Πιο συγκεκριμένα, η κάτοψη περιλαμβάνει 3 μεγάλα και 3 μικρά εργαστήρια (κωδικοί 3.1, 3.2, 3.3 και 4.1, 4.2, 4.3 αντίστοιχα στο υπόμνημα της συνημμένης κάτοψης) όπου θα γίνει η εγκατάσταση των πάγκων που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης 642/2024.

Επιπλέον, προς διασαφήνιση των τεχνικών προδιαγραφών παρατίθεται και αναλυτικός πίνακας (Πίνακας 1) στον οποίο αναφέρονται: αριθμός εργαστηρίου, αρίθμηση πάγκου, οι επαναδιατυπούμενες μερικώς διορθωμένες διαστάσεις, θέσεις εργασίας καθώς και αριθμός τεμαχίων για συρτάρια και πόρτες για κάθε πάγκο. Το μήκος για κάθε θέση εργασίας και για κάθε σετ πόρτα-συρτάρι έχει οριστεί στα 60 cm.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι μπορεί να υπάρξουν μικρές επουσιώδεις διαφοροποιήσεις κατά τη διαδικασία της επιτόπιας μέτρησης από τον Ανάδοχο πριν την έναρξη προμήθειας και εγκατάστασης των εργαστηριακών πάγκων.

Πίνακας 1. Αναλυτικός πίνακας ποσοτήτων των εργαστηριακών πάγκων

Αριθμός εργαστηρίου	Πάγκος	Νέες διαστάσεις (cm) όπως μερικώς διορθώνονται σε σχέση με τα οριζόμενα στη Γενική Περιγραφή ανά πάγκο στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης:	Θέσεις εργασίας (60 cm) (αριθμός)	συρτάρια (60 cm) (αριθμός τεμαχίων)	πόρτες (60 cm) (αριθμός τεμαχίων)
3.3	1ος	Από (830+800+830)X75X90/180cm διορθώνεται σε (829+713+829)X75X90/180 cm	6	31	31
	2ος	Από 730X75X90/180cm διορθώνεται σε 550X75X90/180 cm	2	14	14
3.2	3ος	Από (830+785+830) X75X90/180cm διορθώνεται σε (829+930+829)X75X90/180 cm	6	35	35
	4ος	Από 730X75X90/180cm διορθώνεται σε 550X75X90/180 cm	2	14	14
4.2	5ος	Από (810+685+810) X75X90/180cm διορθώνεται σε (801+740+690)X75X90/180 cm	6	29	29
	6ος	Από 700X75X90/180cm διορθώνεται σε 500X75X90/180 cm	2	12	12
3.1	7ος	Από (810+570+810) X75X90/180cm διορθώνεται σε (801+724+690)X75X90/180 cm	5	29	29
	8ος	Από 700X75X90/180cm διορθώνεται σε 500X75X90/180 cm	2	12	12
4.3	9ος	Από (975+355+775) X75X90/180 cm διορθώνεται σε (742+259+542)X75X90/180 cm	5	20	20
4.1	10ος	Από (390+705+200) X75X90/180 cm διορθώνεται σε (399+574+399)X75X90/180 cm	3	19	19

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της με αριθμ. 642/2024 διακήρυξης και η παρούσα διευκρίνιση με τη συνημμένη κάτοψη της προσθήκης 2ου ορόφου του INEB|ΕΚΕΤΑ συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.

Για το ΕΚΕΤΑ

Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας
Διευθυντής Κ.Δ. και Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΚΕΤΑ