

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης των κτιρίων του ΕΚΕΤΑ»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης των κτιρίων του ΕΚΕΤΑ»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **δέκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (10.500,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν έγγραφη προσφορά, για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης των κτιρίων του ΕΚΕΤΑ»

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024 και ώρα 12:00 μμ** με τα στοιχεία της Πρόσκλησης, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sklari@certh.gr ή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΚΔ Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης, Κτίριο Θερμοκοιτίδας, Γραφείο Ι12 (Ισόγειο), 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Μονάδα Προμηθειών και Περιουσίας
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Σκλαρή Στυλιανή, τηλ. +30 2310 498257

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η διαθεσιμότητα
- στ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο υποψήφιος/προσφέρων κατά την υποβολή της προσφοράς του υποχρεούται να προσκομίσει:

- α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και παρ. 4 περ. δ. του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

(Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.)

Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται, κατά περίπτωση, ως εξής:

- i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, από το φυσικό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. από τον εκπρόσωπό της. Ως εκπρόσωπος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης της κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί αυτήν για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου από το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του,¹
- β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο,
- γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ,
- δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ,
- ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
- β) Κράτηση 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) (σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και με το ν. 4912/2022). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου.

Ως προς την υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου ισχύουν τα οριζόμενα στο με αριθμ. πρωτ. 6167/18.06.2024 έγγραφο (ΑΔΑ : ΨΔΞ1ΟΞΤΒ-ΙΔΣ) του Τμήματος Μελετών της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα «Διατάξεις σχετικές με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς φορείς» και στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο που μνημονεύεται σε αυτό και συνεπώς οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να μεριμνήσουν σχετικά.

Σημειώνεται ότι οι Υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να φέρουν είτε ψηφιακή βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους μέσω γον ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του υποψηφίου οικονομικού φορέα σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής προσφοράς ή σε περίπτωση έντυπης κατάθεσης προσφοράς πρωτότυπη ιδιόχειρη υπογραφή.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Πετρογιάννης Θεόφιλος τηλ. +30 2310498113, fax +30 2310498220, email: theofilos@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΚΔ

Δρ. Τζοβάρas Δημήτριος
Ο Διευθυντής ΚΔ και Πρόεδρος του ΔΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

¹ Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά αα) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ

Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης του ΕΚΕΤΑ ως Αναθέτουσα αρχή είναι οι εργασίες/υπηρεσίες που αφορούν τη συντήρηση, αναγόμωση και τον εργαστηριακό έλεγχο (υδραυλική δοκιμή) των πυροσβεστήρων όλων των κτιρίων των εγκαταστάσεων του ΕΚΕΤΑ τα οποία βρίσκονται στο Νομό Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής καθώς και την προμήθεια νέων πυροσβεστήρων εφόσον απαιτείται από την παρούσα και σύμφωνα με την κάτωθι τεχνική περιγραφή η οποία πρέπει να πληρείται στο σύνολό της. Η δαπάνη της παρούσας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.

CPV: 50413200-5

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Δέκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (10.500,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη συντήρηση των πυροσβεστήρων του ΕΚΕΤΑ. Συγκεκριμένα, η συντήρηση, αναγόμωση και ο εργαστηριακός έλεγχος των πυροσβεστήρων θα γίνει σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20/2005) ΚΥΑ «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/2005) ΚΥΑ καθώς και την υπ. αριθμ. 15325/871/16-6-2008 «Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες» εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και της ειδικότερης ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας καθώς και με την υπ' αριθμ. 140424/22.12.2021 (ΦΕΚ 6254/Β/2021) ΚΥΑ με τίτλο "Τροποποίηση της υπ' αρ. 618/43/2005 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης επανελέγχου και αναγόμωσης» (Β' 52)".

Ο κάθε πυροσβεστήρας πρέπει να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμοστέα νομοθεσία καθώς και την υπ' αριθμ. 140424/22.12.2021 (ΦΕΚ 6254/Β/2021) ΚΥΑ με τίτλο "Τροποποίηση της υπ' αρ. 618/43/2005 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης επανελέγχου και αναγόμωσης» (Β' 52)".

Ο έλεγχος, συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ΚΥΑ με αρ. 618/43/2005(ΦΕΚ 52/Β/2005) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αρ. 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/2005) και με την υπ' αριθμ. 140424/22.12.2021 (ΦΕΚ6254/Β/2021).

A. Τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία

A.1. Έλεγχος, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως:

- Έλεγχος των δεικτών ασφαλείας και των ενδεικτικών μηχανισμών
- Επαλήθευση και έλεγχος των ενδεικτικών μηχανισμών πίεσης
- Εξωτερικός έλεγχος του πυροσβεστήρα
- Έλεγχος του ελαστικού σωλήνα και του στομίου εκκένωσης
- Έλεγχος των οδηγιών λειτουργίας
- Άνοιγμα του πυροσβεστήρα
- Εξέταση της σκόνης του πυροσβεστήρα
- Έλεγχος του μηχανισμού λειτουργίας
- Ανανέωση των σχετικών δακτυλίων, των παρεμβυσμάτων και του διαφράγματος του ελαστικού σωλήνα
- Εξέταση εξωτερικά του σώματος του πυροσβεστήρα
- Ξαναγέμισμα του πυροσβεστήρα

- Συναρμολόγηση του πυροσβεστήρα
- Συμπλήρωση της ετικέτας πυροσβεστήρων και τοποθέτηση ενδεικτικών δακτυλίων (με ανάλογη σκληρότητα) ελέγχου στο λαιμό των πυροσβεστήρων όπως ορίζεται στην υπ' αριθμ. 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/2005) ΚΥΑ καθώς και στην εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμ. 15325/871/26-6-08 «Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες»

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 17230/671/2005(ΦΕΚ 1218/Β/2005) οι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως χρειάζονται αναγόμωση μετά τη χρήση τους ή μετά το πέρας της 5ετίας από την ημερομηνία αρχικής κατασκευής ή από την ημερομηνία τελευταίας αναγόμωσης.

A.2. Έλεγχος, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων CO2:

- Έλεγχος των δεικτών ασφαλείας και των ενδεικτικών μηχανισμών
- Εξωτερικός έλεγχος του πυροσβεστήρα
- Ζύγισμα του πυροσβεστήρα
- Έλεγχος του ελαστικού σωλήνα και του στομίου εκκένωσης
- Έλεγχος των οδηγιών λειτουργίας
- Έλεγχος του μηχανισμού λειτουργίας
- Έλεγχος των εγχάρακτων σημάνσεων επί του κελύφους
- Ανανέωση των σχετικών δακτυλίων (με ανάλογη σκληρότητα) (Σε περίπτωση πραγματοποιηθεί ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ταυτόχρονα)
- Συμπλήρωση της ετικέτας πυροσβεστήρων και τοποθέτηση ενδεικτικών δακτυλίων ελέγχου στο λαιμό των πυροσβεστήρων όπως ορίζεται στην με αριθμ. 17230/671/2005(ΦΕΚ1218/Β/2005) ΚΥΑ καθώς και στην εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμ. 15325/871/26-6-08 «Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες»

Σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθμ. 17230/671/2005 (ΦΕΚ1218/Β/2005) η αναγόμωση είναι υποχρεωτική μετά τη χρήση.

A.3. Υδραυλική δοκιμή

Η υδραυλική δοκιμή στους πυροσβεστήρες είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθμ. 17230/671/2005(ΦΕΚ1218/Β/2005) μετά το πέρας της 10ετίας από την ημερομηνία παραγωγής τους και πρέπει να πραγματοποιείται από Ανάδοχο ο οποίος διαθέτει αντίστοιχα μηχανήματα και πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας επανελέγχου φιαλών χαλύβδινων με και άνευ ραφής πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΥΑ με αριθμ. 14165/Φ.17.4/373/28.7.93(ΦΕΚ 673/Β/2.9.93)

Ο αριθμός των καταγεγραμμένων, σε κάθε κτίριο του ΕΚΕΤΑ, πυροσβεστήρων αποτυπώνεται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί.

Ο Ανάδοχος θα προχωρήσει σε υδραυλική δοκιμή των φορητών πυροσβεστήρων του Πίνακα 1 για τους οποίους είναι απαραίτητο βάσει παλαιότητας κατά την φάση του ελέγχου.

B. Διαδικασία εκτέλεσης της υπό σύναψη σύμβασης – Περιγραφή εργασιών/υπηρεσιών

Οι πυροσβεστήρες θα παραλαμβάνονται από τον Ανάδοχο από τους χώρους όπου είναι τοποθετημένοι στα σημεία στήριξής τους και θα τοποθετούνται στα ίδια σημεία μετά τις εργασίες ελέγχου/αναγόμωσής τους. Με την περισυλλογή των πυροσβεστήρων θα καταθέτει διπλό έντυπο στον εντεταλμένο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας ΕΚΕΤΑ, στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα και το είδος των πυροσβεστήρων.

Η συλλογή πυροσβεστικού υλικού από τους χώρους του ΕΚΕΤΑ θα γίνει με ευθύνη του Αναδόχου. Κατόπιν συνεννόησης του Αναδόχου με την Τεχνική Υπηρεσία του ΕΚΕΤΑ θα συμφωνηθεί ένα χρονοδιάγραμμα εργασιών εντός του ανώτατου προβλεπόμενου με την παρούσα Πρόσκληση, εντός του ωραρίου εργασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΕΚΕΤΑ, το οποίο και θα πρέπει να τηρηθεί για λόγους εύρυθμης λειτουργίας

του φορέα. Η Τεχνική Υπηρεσία θα φροντίσει να θέσει στη διάθεση του Αναδόχου προσωπικό της, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβασή του σε όλους τους χώρους των κτιρίων.

Ο Ανάδοχος θα φροντίσει να έχει τα απαραίτητα τροχήλατα μέσα μεταφοράς εκτός και εντός των κτιρίων, καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέσο χρειαστεί (π.χ. σκάλα) για τη συλλογή των πυροσβεστήρων.

Κατά την απομάκρυνση πυροσβεστήρων ο Ανάδοχος υποχρεούται να αφήσει δικούς του πυροσβεστήρες ασφαλείας μέχρι την επιστροφή των υπό συντήρηση μονάδων, έτσι ώστε, το ΕΚΕΤΑ να διαθέτει τους αναγκαίους πυροσβεστήρες σε όλους τους χώρους όλων των κτιρίων του ΕΚΕΤΑ. Σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει χώρος που δεν θα είναι εφοδιασμένος με επαρκή αριθμό πυροσβεστήρων κατά τη διάρκεια της συντήρησης στοιχείο που οφείλει να προβλέψει και να διασφαλίσει ο Ανάδοχος με την υποβολή της προσφοράς του.

Κάθε φορά που ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια της υπό σύναψη σύμβασης παραλαμβάνει πυροσβεστήρες, πρέπει να εκδίδει σχετικό δελτίο αποστολής όπου θα καταγράφονται οι πυροσβεστήρες που παρέλαβε. Το σχετικό δελτίο θα υπογράφεται από την Τεχνική Υπηρεσία του ΕΚΕΤΑ.

Οι πυροσβεστήρες μετά το πέρας των απαιτούμενων εργασιών από τον Ανάδοχο θα κρεμαστούν στους υπάρχοντες αντίστοιχους γάντζους, στις θέσεις που ήταν τοποθετημένοι και όπου αυτοί δεν υπάρχουν θα τοποθετηθούν νέοι γάντζοι ανάρτησης με ευθύνη του Αναδόχου. Κατά την καταγραφή των θέσεων των πυροσβεστήρων θα προκύψει η ποσότητα γάντζων ανάρτησης που θα προμηθεύσει ο Ανάδοχος, χωρίς επιπλέον χρέωση καθώς το κόστος αυτών θα συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά του υποψηφίου.

Ο Ανάδοχος εκτός από τους Πίνακες με την καταγραφή και την αναφορά των προβλημάτων θα πρέπει να καταθέσει έκθεση για την επισκευή των βλαβών ή /και για την αντικατάσταση αυτόματων συστημάτων που δεν είναι λειτουργικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Στην έκθεση του Αναδόχου, θα πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά ο αριθμός και το είδος των πυροσβεστήρων που θα χρειαστούν αναγόμωση καθώς και ο αριθμός και το είδος των πυροσβεστήρων που θα χρειαστούν υδραυλική δοκιμή. Μετά από έγκριση του ΕΚΕΤΑ θα πραγματοποιεί τις σχετικές εργασίες, θα δώσει τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις και θα εκδώσει τα επιπλέον σχετικά παραστατικά.

Στο τέλος κάθε φάσης/εργασίας κατά τα οριζόμενα στα ανωτέρω σημεία Α1, Α2, Α3 θα συντάσσει σχετική έκθεση με τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν και θα παραδίδει στην Αναθέτουσα Αρχή τις σχετικές πιστοποιήσεις για την αντίστοιχη υλοποιηθείσα εργασία εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης εκτός των άλλων, σε περίπτωση που σε οποιαδήποτε φάση του έργου κάποιος αριθμός πυροσβεστήρων κριθεί ακατάλληλος η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει την πρότασή του για αγορά κατάλληλων πυροσβεστήρων (αριθμού και είδους) προς αντικατάσταση των τυχόν ακατάλληλων.

Οι πυροσβεστήρες που θα κριθούν ακατάλληλοι σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω φάσεις του έργου θα καταγραφούν (με αναφορά της αιτίας ακαταλληλότητας) και θα επιστραφούν στο ΕΚΕΤΑ για να καταστραφούν, μετά από σχετική κατάθεση από τον Ανάδοχο και έγκριση σχετικού πρωτοκόλλου καταστροφής από την Αναθέτουσα Αρχή.

Διάρκεια σύμβασης: Το σύνολο των εργασιών θα πρέπει να ολοκληρωθεί το ανώτερο **εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης** εντός του οποίου διαστήματος είτε θα εξαντληθούν/υλοποιηθούν οι απαιτούμενες εργασίες που προβλέπονται στον ως άνω προϋπολογισμό, είτε όσες απαιτηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής η οποία δεν έχει υποχρέωση να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων της παρούσας Πρόσκλησης.

Γ. Κριτήρια επιλογής

1. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ και στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση σύμβαση.

Προς τεκμηρίωση της απαίτησης, ειδικότερα, οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Επιπρόσθετα, οφείλει να προσκομισθεί και Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων του υποψηφίου οικονομικού φορέα.

2. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν το τεχνικό προσωπικό ή τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας που διαθέτουν, την οργανωτική δομή και τον κατάλληλο εξοπλισμό με τα μέτρα που λαμβάνουν για την εξασφάλιση της ποιότητας για την άρτια και επιτυχή υλοποίηση των υπηρεσιών. Επισημαίνονται ότι τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνονται από τον προσφέροντα δύνανται να απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, η οποία είναι σε ισχύ, ήδη κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θεωρούνται ίδιοι πόροι του οικονομικού φορέα και όχι τρίτοι δανείζοντες.

Προς τεκμηρίωση της απαίτησης προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα με αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας καθώς και με σχετική περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού/υποδομής που διαθέτει και των μέτρων που λαμβάνει ο οικονομικός φορέας για την εξασφάλιση της ποιότητας για την υλοποίηση της παρούσας ήτοι για την άρτια εκτέλεση της υπό σύναψη σύμβασης και την αποτελεσματική υλοποίηση των υπό παροχή υπηρεσιών.

Δ. Γενικοί όροι

-Ο Ανάδοχος καλείται να συμπεριλάβει στην τεχνική-οικονομική προσφορά του στοιχεία για το σύνολο των εργασιών, ελέγχου, καταγραφής και συντήρησης των πυροσβεστήρων και των τυχόν απαιτούμενων ειδών που περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα 1 ανά είδος πυροσβεστήρα και ανά τεμάχιο.

Η προσφορά του θα είναι για το σύνολο των απαιτούμενων και περιγραφόμενων ενεργειών συντήρησης, αναγόμωσης, υδραυλικής δοκιμής και προμήθειας νέων πυροσβεστήρων της παρούσας Πρόσκλησης και θα δίνεται προσφορά ανά τεμάχιο και ανά είδος πυροσβεστήρα και μία συνολική τιμή για το σύνολο αυτών όπως φαίνονται καταρχήν στον Πίνακα 1.

Για όσους εκ των πυροσβεστήρων προκύψει κατά τη φάση ελέγχου του έργου ότι απαιτείται αναγόμωση πέραν του αριθμού που αναφέρεται στον Πίνακα 1 ο Ανάδοχος υποχρεούται να προχωρήσει στην αναγόμωση και τον ακόλουθο έλεγχο, να δώσει τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις και να εκδώσει τα σχετικά παραστατικά.

Για όσους εκ των πυροσβεστήρων προκύψει κατά την φάση ελέγχου του έργου ότι απαιτείται υδραυλική δοκιμή πέραν του αριθμού που αναφέρεται στον Πίνακα 1 ο Ανάδοχος υποχρεούται να προχωρήσει στην κατάλληλη υδραυλική δοκιμή και τον ακόλουθο έλεγχο, να δώσει τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις και να εκδώσει τα σχετικά παραστατικά. Ο Ανάδοχος καλείται να συμπεριλάβει στην προσφορά του στοιχεία για τη συγκεκριμένη φάση του έργου ήτοι για την υδραυλική δοκιμή ανά είδος πυροσβεστήρα και ανά τεμάχιο στη φάση αυτή με βάση όλους τους τύπους πυροσβεστήρα που υπάρχουν στον Πίνακα 1. Στην περίπτωση που θα συνεργαστεί με εξειδικευμένο κέντρο επανελέγχου χαλύβδινων φιαλών υψηλής και χαμηλής πίεσης καλείται να το δηλώσει.

Στην οικονομική προσφορά του υποψηφίου για τους προς έλεγχο, συντήρηση, αναγόμωση, υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρες του ΕΚΕΤΑ περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, για πλήρη, σωστή και ασφαλή λειτουργία εκάστου πυροσβεστήρα. Στα υλικά αυτά περιλαμβάνονται τα υλικά πλήρωσης (πυροσβεστική σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα, υλικό AFFF, κλπ) και οι χοάνες, λάστιχα, βαλβίδες, κλείστρα, μανόμετρα, κλπ που

μετά από τον έλεγχο χρειάζονται αντικατάσταση, το εργολαβικό όφελος, γενικά έξοδα επιχείρησης, κρατήσεις και εισφορές υπέρ τρίτων. Γενικά, τα υλικά/ανταλλακτικά που απαιτούνται για τη συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων θεωρούνται αναλώσιμα και το κόστος αυτών βαρύνει τον Ανάδοχο το οποίο και συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά του υποψηφίου.

Εκτιμάται ότι ένα ποσοστό των πυροσβεστήρων χρειάζεται αναγόμωση.

- Στο πλαίσιο της παρούσας ο Ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί δειγματοληπτικές δοκιμαστικές χρήσεις κάποιων φορητών πυροσβεστήρων εντός της καλυπτόμενης χρονικής περιόδου κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας και ως προς αυτό υποχρεούται ο Ανάδοχος να συντάσσει αναφορά σχετικά με την ποιότητα και την ποσότητα του υλικού που περιέχουν. Τούτο συνιστά απαιτούμενο στοιχείο για την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της παρούσας από την Αναθέτουσα Αρχή. Μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο αν παρατηρηθεί ελλιπής εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης ο Ανάδοχος χωρίς άλλη επιβάρυνση είναι υποχρεωμένος να αναγομώσει τους πυροσβεστήρες κατόπιν σχετικής υπόδειξης του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας.

- Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ελλιπής ή ανεπαρκής ποσότητα του υλικού ενός πυροσβεστήρα, απορρίπτεται το παραδοθέν είδος και η επιστροφή του απορριφθέντος γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του Αναδόχου, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο Ανάδοχος δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 213 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

- Σε περίπτωση που τα είδη παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 207 και στο άρθρο 218 (εφόσον αναφέρεται στο τμήμα των υπηρεσιών της υπό σύναψη σύμβασης) του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

- Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου στην περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφώθηκε με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης καθώς και στις λοιπές οριζόμενες στην εφαρμοστέα νομοθεσία περιπτώσεις έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

-Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής κατά το διάστημα υποβολής προσφορών κατόπιν συνεννόησης με εκπρόσωπο της Αναθέτουσας Αρχής (κ. Θεόφιλο Πετρογιάννη, τηλ: 2310-498113) προκειμένου να λάβουν γνώση των συνθηκών και να υποβάλλουν πλήρως τεκμηριωμένη προσφορά και προς τεκμηρίωση να υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση με το ως άνω περιεχόμενο με το φάκελο της προσφοράς τους.

-Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου (εφόσον απαιτείται στο πλαίσιο της παρούσας), μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών, από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, εφόσον ο σχετικός όρος έχει περιληφθεί σε αυτά. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της παρούσας Πρόσκλησης.

- Κατά τη διάρκεια της παρούσας είναι δυνατή η αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
- Οι απαιτούμενοι νέοι πυροσβεστήρες απαιτείται να διαθέτουν πιστοποιήσεις CE που θα προσκομισθούν με την παράδοσή τους στην Αναθέτουσα Αρχή.
- Σημειώνεται ότι οι Υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να φέρουν είτε ψηφιακή βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους μέσω γον ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του υποψηφίου οικονομικού φορέα σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής προσφοράς ή σε περίπτωση έντυπης κατάθεσης προσφοράς πρωτότυπη ιδιόχειρη υπογραφή.
- Ως προς την υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου ισχύουν τα οριζόμενα στο με αριθμ. πρωτ. 6167/18.06.2024 έγγραφο (ΑΔΑ : ΨΔΞ1ΟΞΤΒ-ΙΔΣ) του Τμήματος Μελετών της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα «Διατάξεις σχετικές με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς φορείς» και στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο που μνημονεύεται σε αυτό και συνεπώς οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να μεριμνήσουν σχετικά.
- Ο Ανάδοχος με την υλοποίηση των υπηρεσιών και της απαιτούμενης προμήθειας της παρούσας οφείλει να υποβάλλει ένα μητρώο/αρχείο των πυροσβεστήρων για το σύνολο των κτιρίων που να ορίζει το σειριακό αριθμό κάθε φιάλης πυροσβεστήρα με αναφορά πότε έγινε η προηγούμενη αναγόμωση και τυχόν απαιτούμενες ενέργειες ή παρατηρήσεις σχετικές με το αντικείμενο της παρούσας στοιχείο που απαιτείται για την προσήκουσα οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του φυσικού αντικείμενου της παρούσας από την Αναθέτουσα Αρχή.
- Ο τρόπος υποβολής των εγγράφων ακολουθεί τα οριζόμενα στο άρθρο 92 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
- Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικείμενου της παρούσας οπότε και η σύμβαση θα θεωρηθεί ολοκληρωθείσα.

Ε. Ειδικές Απαιτήσεις

1. Απαράβατος όρος για τον έλεγχο, συντήρηση, αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστήρων της παρούσας Πρόσκλησης είναι η εφαρμογή των ΚΥΑ με αριθμ. 618/43/2005(ΦΕΚ 52/Β/2005) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. 17230/671/2005 (ΦΕΚ1218/Β/2005) καθώς και της εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμ. 15325/871/26-6-2008.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει ειδικό δακτύλιο σύμφωνα με την ΚΥΑ17230/671 στο λαιμό του κλείστρου του πυροσβεστήρα. Ο δακτύλιος θα είναι ανάλογου χρώματος του έτους της συντήρησης (π.χ. 2019=μαύρο), θα είναι ιδιαίτερα άκαμπτos (η σκληρότητα του οποίου θα είναι μετρούμενη σύμφωνα με EN ISO 868 μεγαλύτερη από 55 βαθμούς της κλίμακας SHORE D) ώστε να μην μπορεί να περαστεί παρά αν αφαιρεθεί το κλείστρο και θα είναι διαμέτρου όχι μεγαλύτερης από 2mm από τη διάμετρο του λαιμού και ελάχιστο πάχος 0,5mm. Μετά την εφαρμογή του δακτυλίου στον πυροσβεστήρα ο δακτύλιος δεν πρέπει να εμφανίζει οποιοδήποτε είδος παραβίασης ή πλαστικής παραμόρφωσης.
3. Ο Ανάδοχος πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει άδεια λειτουργίας κέντρου επανελέγχου φιαλών με δυνατότητα αναγόμωσης όλων των τύπων πυροσβεστήρων και να υποβάλλει τη σχετική άδεια/βεβαίωση με το φάκελο της προσφοράς του.
4. Σε περίπτωση τυχόν συνεργασίας του Αναδόχου με τρίτον/τρίτη εταιρεία στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή και να υποβάλλει το σχετικό αποδεικτικό έγγραφο ως προς τη μεταξύ τους συνεργασία. Ο τρίτος/ τρίτη εταιρεία σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και άδειες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία όπως και ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος στην περίπτωση αυτή εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και ουδεμία ευθύνη φέρει η τελευταία για το

απασχολούμενο προσωπικό και τους συνεργάτες που ενδέχεται να χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών που αφορούν το αντικείμενο της παρούσας.

5. Οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν με το φάκελο της προσφοράς τους Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους όπου θα αναφέρεται ότι το προωθητικό αέριο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί θα είναι άζωτο και όχι ατμοσφαιρικός αέρας.
6. Οι πυροσβεστήρες θα φέρουν ασφάλεια με το ειδικό πλαστικό δεματικό, για την ισχύ της εγγύησης που θα δοθεί.
7. Ελλιπές βάρος, διαρροή πίεσης, μη σωστή κατασβεστική ουσία, θα σημαίνει την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου.

ΣΤ. Οι υποψήφιοι οφείλουν στο φάκελο της προσφοράς τους να καταθέσουν υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Άδεια λειτουργίας περί άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του υποψηφίου εκδοθείσα από την αρμόδια αρχή η οποία να είναι σε ισχύ σύμφωνα με τους άνω γενικούς όρους και ειδικές απαιτήσεις και οποιαδήποτε άλλο αποδεικτικό έγγραφο προς τεκμηρίωση των ελάχιστα απαιτούμενων προσόντων/κριτηρίων επιλογής κατά τα ανωτέρω
2. Πιστοποιητικό έγκρισης κέντρου επανελέγχου χαλύβδινων φιαλών υψηλής και χαμηλής πίεσης, μετά και άνευ ραφής σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΥΑ 14165/Φ17.4/373 (ΦΕΚ/Β/673/1993), όπως απαιτείται
3. Πιστοποίηση του υποψηφίου και του ατόμου που πραγματοποιεί τη συντήρηση και την αναγόμωση των πυροσβεστήρων από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης (βλ. ΚΥΑ υπ' αριθμ. 618/43/2005 {ΦΕΚ/Β/52/2005} και την τροποποιητική υπ' αριθμ. 17230/671/2005 {ΦΕΚ/Β/1218/2005} απόφαση αυτής σε συνδυασμό με την με αριθμ. οικ. 3354/91 ΚΥΑ σε ΦΕΚ 149/Β/2001)
4. Πληροφοριακό δελτίο προϊόντος (Material Data Safety Sheet - MDSS) της πυροσβεστικής σκόνης που θα περιέχεται στους πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης
5. Πληροφοριακό δελτίο προϊόντος (MDSS) που θα περιέχεται στους πυροσβεστήρες CO2
6. Τη χώρα παραγωγής των τυχόν απαιτούμενων υπό προμήθεια πυροσβεστήρων και την επιχειρηματική μονάδα κατασκευής και τον τόπο εγκατάστασής της και σε περίπτωση πρώτης κυκλοφορίας τους στην ελληνική αγορά προσκόμιση πρόσφορων αποδεικτικών εγγράφων προς τεκμηρίωση της απαίτησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της υπ' αριθμ. 140424/22.12.2021 (ΦΕΚ 6254/Β/2021) ΚΥΑ με τίτλο "Τροποποίηση της υπ' αρ. 618/43/2005 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης επανελέγχου και αναγόμωσης» (Β' 52)"
7. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου περί συμμόρφωσης στο σύνολο των όρων της παρούσας Πρόσκλησης και περί τήρησης της ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας κατά τα ανωτέρω
8. Υπεύθυνη Δήλωση περί επίσκεψης στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής κατά το διάστημα υποβολής προσφορών κατόπιν συνεννόησης με εκπρόσωπο του Τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής (κ. Θεόφιλο Πετρογιάννη, τηλ. 2310-498113)
9. Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανά είδος πυροσβεστήρα και ανά τεμάχιο και μία συνολική τιμή για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών και ειδών
10. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ

ΚΤΙΡΙΟ	Είδος	Βάρος (Kg)	Έλεγχος- συντήρηση	Υδραυλική δοκιμή	Προμήθεια νέων
--------	-------	------------	-----------------------	---------------------	-------------------

ΚΔ	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	6	19		2
Α΄ ΠΤΕΡΥΓΑ	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	6	24		2
	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	12	2		
	CO2	5	3		2
Β΄ ΠΤΕΡΥΓΑ	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	6	29		2
	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	12	3		
	CO2	5	3		2
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	6	34		3
	CO2	5	1		3
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	6	2		
	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	12	3		
ΦΥΛΑΚΙΟ	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	6	1		
ΝΙΑΡΧΟΣ	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	6	47		
	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	12	2		
	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	22,7	3		
	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	34	2		
	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	50	1		
	CO2	5	16		
	CO2	45	4		
	CO2	30	4		
	NOVEC 1230	149	2		
	NOVEC 1230	91	2		
	NOVEC 1230	151	3		
	NOVEC 1230	49	2		
ΕΜΥ	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	6	19		3

	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	12	2		
	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	50	1		
	CO2	5	40		3
	CO2	10	2		
	CO2	20	1		
	CO2	45	3		
ΛΑΚΚΩΜΑ	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	6	15		1
	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	12	7		
	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	50	2		
	CO2	5	5		1
	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	25	4		
	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	45	3		
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 9 ΘΕΡΜΗ	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	6	9		2
	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	12	2		
	CO2	5	6		2
GANAS	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	6	13		
	CO2	5	6		
BALKAN	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	6	13		
	CO2	5	5		
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	6	2		

	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	26	2		
	CO2	5	1		
	CO2	45	19		
ΙΜΕΤ-ΙΠΤΗΛ-ΙΝΕΒ	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	6	105		5
	CO2	5	41		5
	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	12	6		
	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	13	1		
	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	25	7		
	CO2	45	7		
	CO2	50	7		
SMART HOUSE	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	6	2		
	CO2	5	2		
AGILE	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	6	5		
	CO2	5	5		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 6ο χλμ οδού Χαριλάου – Θέρμης, Τ.Θ. 60361, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Α.Φ.Μ.: 099785242, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης

E-mail: certh@certh.gr, τηλ. 2310 498100

Το ΕΚΕΤΑ ως Αναθέτουσα Αρχή και υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην οικονομική προσφορά και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος. Ενδεικτικά, τα δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι τα προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 4 περ. δ. του Ν. 4412/2016, η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του προσφέροντος και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση της προσφοράς, η ανάθεση της προμήθειας, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

III. Αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη

Επιτροπών Αξιολόγησης, και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες-προσφέροντες, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας τους, σύμφωνα με τον νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με τη σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν (δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων), απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. Έχει, επίσης, το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής της πύλης.

VI. Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

VII. Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε/μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή ή αν θέλετε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής στο dpo@certh.gr.