

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

1. Υλικά	
Σκυρόδεμα Φορέα	:C30/37 (XS3)
Σκυρόδεμα Καθαρότητας	:C12/15 (X0)
Σκυρόδεμα εξωτερικών πλακών επι εδάφους	:C25/30
Χάλυβας	:B500C
Χάλυβας Συνδετήρων	:B500C
Χάλυβας αγκυρίων	:S275
Δομικός χάλυβας	:S275
Κοχλίες	:8.8

2. Επικαλύψεις	
Πλάκες	: 4.0 cm
Δοκοί - Υποστυλώματα	: 5.0 cm
Στοιχεία σε επαφή με το έδαφος	: 5.0 cm

3. Μόνιμα φορτία	
Ειδικό βάρος Σκυροδέματος	:25.00 kN/m³
Ειδικό βάρος Γαιών	:20.00 kN/m³
Ειδικό βάρος Νερού	:10.00 kN/m³
Δομική Όπτοπλινθοδομή	: 2.10 kN/m²
Μηταξική Όπτοπλινθοδομή	: 3.60 kN/m²
Επικάλυψη πλακών (γενικά)	: 2.50 kN/m²
Επικάλυψη δώματος	: 8.00 kN/m²

4. Κινητά φορτία	
Κινητό γενικά - Κατηγορία C3	: 5.00 kN/m²
Σκάλες, εξώστες- Κατηγορία C3	: 5.00 kN/m²
Χώροι γραφείων- Κατηγορία Β	: 3.00 kN/m²
Κινητό χώρων αποθήκευσης - Κατηγορία Ε1	: 7.50 kN/m²
Στέγες προσβάσιμες - Κατηγορία Ι	: 2.00 kN/m²
Στέγες μη προσβάσιμες - Κατηγορία Η	: 0.50 kN/m²

5. Στοιχεία αντισεισμικού υπολογισμού	
Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας	:I
Σεισμική Επιτάχυνση Εδάφους	:0.16g
Κατηγορία Εδάφους	:B
Συντελεστής Εδάφους	:1.20
Σπουδαιότητα Κτηρίου	:III
Συντελεστής Σπουδαιότητας	:1.20

6. Εδαφός	
Βλέπε Γεωτεχνική Μελέτη	

7. Χιόνι	
Ζώνη Α	:S <sub>0</sub> =0.40kN/m²

8. Άνεμος	
Κατηγορία Αναγλύφου	: 0
Θεμελιώδης τιμή βασικής ταχύτητας ανέμου	:V <sub>0</sub> =33m/sec

9. Κανονισμοί	
Τεχν. Συμάρτος	ΦΕΚ 1561/Β/2016
Χάλυβα Όπλισμού	EN 10080
Σκυροδέματος	Eurocode 2 / EN 1992
Αντισεισμικός	Eurocode 8 / EN 1998
Φορτίσεων	Eurocode 1/ EN 1991
Γεωτεχνικός	Eurocode 7 / EN 1997
Επικουρική ή συμπληρωματική θεώρηση	Ελληνικός Κανονισμός Όπλισμένου Σκυροδέματος (Ε.Κ.Ο.Σ. 2000), ΦΕΚ Β' 1329/6.11.2000
	Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (Ε.Α.Κ. 2003), ΦΕΚ Β' 2184/20.12.1999, ΦΕΚ Β' 781/18.6.2003
	Διορθώσεις - Τροποποιήσεις (Ε.Α.Κ. 2003), ΦΕΚ Β' 423/12.4.2001, ΦΕΚ Β' 1154/12.8.2003

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ ΔΟΚΩΝ Δ13 ΕΩΣ Δ16 ΟΡΟΦΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ ΔΟΚΟΥ Δ18 ΟΡΟΦΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ ΔΟΚΩΝ Δ06 ΕΩΣ Δ10 ΟΡΟΦΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ ΔΟΚΩΝ Δ01 ΕΩΣ Δ05 ΟΡΟΦΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΗΜΕΡΑΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025  
ΕΤΟΣ: 2025  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 792  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΕΦ.ΣΤΑ.056.0

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ			
α/α	περιγραφή	παραγραφή	έλεγχος