

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΙΔΕΠ)
6^ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης
Τ.Θ. 60 361GR – 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: Χρύσα Παγκούρα
Τηλ. 2310 498 424
Fax. 2310 498 190
E-mail: pagoura@cperi.certh.gr

Θέρμη Θεσσαλονίκης, 08-03-2016
Αριθμ. Πρωτ.: 29940/08-03-2016

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για το Τμήμα Β (Διαμόρφωση Ηλεκτρολογικού Δικτύου και Δικτύου Τηλεφώνου/Ιντερνέτ στους Νέους Εργαστηριακούς Χώρους) της Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση (Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 29904/02-03-2016) σε συνέχεια του Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 299/25-11-2015) με αντικείμενο την «Μεταφορά εργαστηρίων στην κοινή υποδομή της συστάδας CHORUS» (Αύξων Αριθμός Α/Α Συστήματος 15009_2)

Κατόπιν υποβολής ερωτημάτων σχετικά με την ανωτέρω Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση, από την επιχείρηση/εταιρεία «ΒΛΑΧΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ» στις 04/03/2016 (19:02:16) σας παραθέτουμε τα ακόλουθα:

Ερώτημα

1. Στις σελίδες 21, 22, 23 της προκήρυξης οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι όσες και οι παράγραφοι Α, Β, Γ κλπ.;

Απάντηση

1. Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7.3.1.2 της Διακήρυξης, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν μια Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνονται όλα τα σημεία που αναφέρονται στη συγκεκριμένη παράγραφο. Αν οι υποψήφιοι Ανάδοχοι ωστόσο αποφασίσουν πως θέλουν να υποβάλλουν χωριστά δήλωση για κάθε ένα από τα σημεία αυτά, αυτό δε θα θεωρηθεί λόγος για αποκλεισμό τους από την υπόλοιπη διαδικασία.

Ερώτημα

2. Βάσει των παραρτημάτων XI η ποσότητα και ο όγκος των καλωδίων είναι μεγάλη για μια σειρά καναλιών 100*50 και για τους χώρους Α, Β, Γ προβλέπονται καλώδια τύπου NYAF τα οποία βάση ΕΛΟΤ δεν μπορούν να τοποθετηθούν χωρίς προστασία. Μπορεί να γίνει διπλή σειρά καναλιών και τα καλώδια να γίνουν ΝΥΜ;

Απάντηση

2. Ο συνολικός όγκος των καλωδίων επιμερίζεται κατάλληλα στα κανάλια όδευσης και, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έγιναν από την Αναθέτουσα Αρχή, μία σειρά καναλιών διατομής 105 mm x 50 mm (όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη) είναι αρκετή για τη δρομολόγηση των καλωδιώσεων.

Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ HD 384 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01:2009, μονωμένοι αγωγοί (όπως οι ΝΥΑΦ) είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση στο εσωτερικό σωληνώσεων, **καναλιών** ή οχετών.

Επομένως, η εγκατάσταση διπλής σειράς καναλιών και αντικατάστασης των καλωδίων τύπου ΝΥΑΦ με ΝΥΜ δεν είναι δυνατή.

Ερώτημα

3. Οι γενικές παροχές ρεύματος είναι υποχρέωση του ηλεκτρολόγου και πόση απόσταση έχουν;

Απάντηση

3. Οι κεντρικές παροχές ρεύματος είναι υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής, οπότε δεν αφορούν εργασίες που θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Στη Διακήρυξη περιγράφονται όλες οι αποστάσεις που χρειάζεται να γνωρίζει ο Ανάδοχος.
-

Για την Επιτροπή διαγωνισμού

Χρύσα Παγκούρα